贵州省建设工程施工图设计文件审查专用章
黔南州工程设计质量技术审查中心
审查业务范围：房屋建筑施工图审查一类；
市政基础设施工程施工图审查一类。
编号:24401　有效期至:2025年09月01日

施工图设计说明及室内设计工程一般施工细则（六）

12.6构造柱的位置

1)宽度大于 2m 的洞口的两侧。2）长度超过 2.5m 的独立墙体的端部。3）当墙体长度超过 5 米时，应在墙体中间设置构造柱。4) 外墙的阳角应设置构造柱。5）其他设计及规范要求设置构造柱的部位。

12.7圈梁的位置

1)自由端的墙体顶面。　2)高度超过 3m 的墙体。

12.8圈梁做法按照03G329-1中第34页

14.结构

所有涉及到结构调整的均需要专业建筑结构设计师做加固处理，在专业建筑结构设计师计算下出具相关书面文件和资质下进行，若无专业建筑结构设计师出具相关资料而进行结构改动后果自负

14.灯光

室内灯光在4000K

16.特殊说明

A、公共区域墙面需做扶手。

B、智能化、LED等设备由专业厂家深化。

17.黔建设调[2022]9号文件《关于加强全省勒察设计质量安全管理的通知》要求

安全第一，预防为主”的方针，其实质就是预防

第一，首先高度重视技术预防。生产所采用的工艺、技术是否安全可靠、是否合理先进，是安全生产的关键。

第二，要认真搞好设施预防。在采用安全、可靠的先进工艺技术的基础上，要认真搞好设施的建设和设备的选型。

第三，要全面搞好法规预防。要建立健全法规、标准、制度，规范安全生产的管理和操作，确保安全生产有章有循，努力杜绝无章可循、无章不循的情况发生，把安全生产纳入法制化轨道，这是安全生产的重要保障

第四，要切实做好管理预防。安全管理是安全生产的组织保障。

第五，要经常做好思想预防。人的行为受思想支配，有重视安全的思想，才能有安全的行为。

第六，要高度重视文化预防。安全问题，是一个涉及许多学科的科学问题，它需要它多方面的知识。

第七，要经济注意技能预防。在生产现场，每个员工经常保持准确无误的操作，这对于确保安全生产至关重要。

第八，要认真研究心理预防。一个人的心理素质如何，对其安全意识、安全意志安全行为影响很大。

第九，要重视物态预防。物料的储存状态和存放状况，以及作业环境的状况是否良好，是影响安全生产的相当重要因素之一。

第十，要经常坚持做好全员、全面、全过程的预防。安全生产过程中一个复杂的系统工程，影响安全的因素很多，而且许多因素是处在不断的变化之中。

根据《建筑环境通用规范》GB55016-2021规范相关要求室内空气质量相关内容。

5.1.2工程竣工验收时，空内空气污染物浓度限量应符合表 5.1.2的规定。

表5.12室内空气污染物浓度限量

污染物	Ⅰ 类民用建筑工程	ⅠⅠ类民用建筑工程
氡(Bq/m3)	≤150	≤150
甲醛(mg/m)	≤0.07	≤0.08
氨(mg/m3)	≤0.15	≤0.20
苯(mg/m)	≤0.06	≤0.09
甲苯(mg/m3)	≤0.15	≤0.20
二甲苯(mg/m)	≤0.20	≤0.20
TVOC(mg/m3)	≤0.45	≤0.50

注:I类民用建筑:住宅、医院、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍、军人宿舍等民用建筑:[类民用建筑:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑。

5.3.1 建筑工程所使用的砂、石、砖、实心砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属建筑主体材料，其放射性限量应符合表 5.3.1的规定。

表5.31无机非金属建筑主体材料的放射性限量

测定项目	限量
内照射指数(IRa)	≤1.0
外照射指数(1y)	≤1.0

5.3.3 建筑工程所使用的石材、建筑卫生陶瓷、石膏制品、无机粉状粘结材料等无机非金属装饰装修材料，其放射性限量应分类符合表 5.3.3 的规定。

表5.3.3无机非金装饰装修材料放射性限量

测定项目	限量	
	A类	B类
内照射指数(IRa)	≤1.0	≤1.3
外照射指数(1y)	≤1.3	≤1.9

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:广东建筑艺术设计院有限公司
业务范围:建筑行业(建筑工程)甲级
资质证书编号: A144004519
有效期至:2026年8月19日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名:　雷克操
注册号:　4400451-054
有效期:　至2025年7月

2023年版

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED,DON'T COPIED,REPRODUCED.

广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
■建筑行业（建筑工程）甲级 A244004516
■城乡规划编制甲级　■风景园林工程设计专项甲级
■市政行业道路工程乙级　■市政行业排水工程乙级
■环境工程专项水污染防治工程乙级　■公路行业(公路)乙级
地址:广州市天河区黄埔大道中309号自编3-09A
电话：(020)38031603　传真：(020)38031690

会签栏 COUNTER SIGNATURE

建　筑 ARCHI.		电　气 ELEC.	
结　构 STRUCT.		暖　通 HVAC.	
给排水 PLUMBING			

签章区 STAMP AREA

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

建设单位 CLIENT
都匀市民政局

项目名称 PROJECT
黔南州都匀市平浪中心敬老院提质改造建设项目

子项目名称 SUB-PROJECT

图纸名称 TITLE
设计说明06

制　图 DRAWING BY	吴邦豪	吴邦豪
设　计 DESIGNED BY	吴邦豪	吴邦豪
校　对 CHECKED BY	王述光	王述光
专业负责 SPECIALTY CHIEF	雷克操	
项目负责 PROJECT CHIEF	雷克操	
审　核 EXAMINED BY	雷克操	
审　定 APPROVED BY	李　坚	

图号 DRAWING NO. SM-06
业务号 JOB NO. GDJY20250408
出图日期 DATE 2025.04

专　业 DISCIPLINE	建筑	设计阶段 STAGE	施工图
比　例 SCALE	1：100	规　格 SIZE	A2

条形码,二维码 BARCODE,QR CODE