



标高6.870板配筋图

板配筋说明:

1. 板底筋未画出或未标注者为 ? 8@200.
2. 板负筋未画出或未标注者为 ? 8@200, 伸出梁墙长度为400mm.
3. 梁 (含有高差板相接处梁) 单面板负筋须垂直锚入梁内 1a.
4. 未示板厚为120mm.
5. 图例  表示该板比相邻房间楼地面标高低40mm.
6.  所示管道井安装完毕后, 应采用不低于板强度等级的微膨胀混凝土浇筑完成封闭.

Zc 贵州筑城
建筑设计有限公司
Gui Zhou zhucheng
Architecture Design & Co.,Ltd.

施工图审查批准单位:

施工图审查批准书证号:

工程名称:
都匀市平浪中心敬老院

图名:
标高6.870板配筋图

建设单位:

审 定	钟 羽		
工程负责人	钟 羽		
专业负责人	陈祖义		
审 核	陈祖义		
校 对	黄 艾		
设 计	王 璠		
制 图	王 璠		

图纸专用章:

注册建筑(结构)师执业章:

工程编号	ZC-2014-5-16	
图 别	结 施(修)	
图 号	10	