



试水阀安装示意图 末端试水装置安装示意图
(该装置安装在湿式报警阀组末端)

自喷系统展开图

注:1.入口压力为本手册第4.0.0条规定的压力
2.图中“H”表示建筑高度,即最高楼层标高
3.本图式仅适用于湿式自动喷水系统,配水管道坡度为1/100,喷头间距不宜小于0.3m

注:1、安装详见图集04S206.P76;
2、末端试水装置和试水阀应有标识,并设置锁链或其他不被他物堵塞;
3、末端试水装置外露设置,末端试水管不得做暗、半暗标识。