





弱电监控平面图 1:100

注：在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，应采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。

 无线接入点	4	JK:CAT5E-PVC20-FC/WC/CC			
 枪型红外线摄像机	8	TD:CAT5E-PVC20-FC/WC/CC			
 信息插座	按实				
 总配电箱	1				

会 签		
CONFIRMATION		
总 图	给排水	
建 筑	电 气	
结 构	暖 通	
审 定 APPROVED BY 项目负责 CAPTAIN 专业负责 CHIEF ENGINEER 审 核 CHECKED BY 校 对 CORRECTED BY 设 计 DESIGNED BY		
谢 伟 李瑞杰 周 平 王 锐 范 正 胡月光 谢伟 李瑞杰 周平 王锐 范正 胡月光		

建设单位 CLIENT	都匀市民政局		
工程项目 PROJECT	都匀市未成年人救助保护中心提质改造项目		
子项 SUBJECT			
图名 TITLE	弱电监控平面图		
图别 DRAWING TYPE	电气	图号 DRAWING NO.	DS-P05
版本号 VERSION NO.	A1+1/4	日期 DATE	2024、09
工程号 PROJECT NO.	ZY-SJ-20230831	备注 Remarks	