

盘州市人民医院门诊楼消防消防改 工程
造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防改造改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防强电						
1	030404017001	门诊楼二层走道排烟风机动力配电箱1#APEfj2-1	1. 名称:门诊楼二层走道排烟风机动力配电箱 2. 型号:1#APEfj2-1 3回路 宽*高*深(mm)500x600x200 3. 配置:含双电源切换开关ZKSP-100/4P25APC级,带隔离功能,浪涌保护器,分开关、接地及其他相关配件 4. 接线端子材质、规格:详电施 1-XT06 5. 端子板外部接线材质、规格:详电施 1-XT06	台	1			
2	030404017002	门诊楼三层走道排烟风机动力配电箱1#APEfj3-1	1. 名称:门诊楼三层走道排烟风机动力配电箱 2. 型号:1#APEfj3-1 3回路 宽*高*深(mm)500x600x200 3. 配置:含双电源切换开关ZKSP-100/4P40APC级,带隔离功能,浪涌保护器,分开关、接地及其他相关配件 4. 接线端子材质、规格:详电施 1-XT06 5. 端子板外部接线材质、规格:详电施 1-XT06	台	1			
3	030404017003	门诊楼四层走道排烟风机动力配电箱1#APEfj4-1	1. 名称:门诊楼四层走道排烟风机动力配电箱 2. 型号:1#APEfj4-1 3回路 宽*高*深(mm)500x600x200 3. 配置:含双电源切换开关ZKSP-100/4P40APC级,带隔离功能,浪涌保护器,分开关、接地及其他相关配件 4. 接线端子材质、规格:详电施 1-XT06 5. 端子板外部接线材质、规格:详电施 1-XT06	台	1			
4	030404017004	门诊楼屋顶层走道	1. 名称:门诊楼屋顶层走	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盘州市人民医院门诊楼消防改造

标段: 盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排烟风机动力配电箱 1#APEFJR-1	1. 排烟风机动力配电箱 2. 型号: 1#APEFJR-1 3回路 宽*高*深(mm) 500x600x200 3. 配置: 含双电源切换开关ZKSP-100/4P40APC级, 带隔离功能, 浪涌保护器, 分开关、接地及其他相关配件 4. 接线端子材质、规格: 详电施 1-XT06 5. 端子板外部接线材质、规格: 详电施 1-XT06					
5	030404017005	防火卷帘门控制箱 ACjlm2-1~3	1. 名称: 防火卷帘门控制箱 2. 型号: ACjlm2-1~3 3. 配置: 满足设计要求 4. 接线端子材质、规格: 满足设计要求 5. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计要求	台	3			
6	030404017006	防火卷帘门控制箱 ACjlm3-1~3	1. 名称: 防火卷帘门控制箱 2. 型号: ACjlm3-1~3 3. 配置: 满足设计要求 4. 接线端子材质、规格: 满足设计要求 5. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计要求	台	3			
7	030411001001	钢管敷设 SC20	1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: 碳钢 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	479.15			
8	030411001002	钢管敷设 SC25	1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: 碳钢 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗配	m	5.7			
9	030411001003	钢管敷设 SC32	1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: 碳钢 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配	m	335.3			
10	030411001017	钢管敷设 SC40	1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: 碳钢 3. 规格: SC40	m	600			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盘州市人民医院门诊楼消防消防改造工程

标段: 盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:暗配					
11	030411001004	塑料管敷设 PC20	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	12			
12	030411001005	金属软管 CP20	1. 名称:金属软管 2. 规格:CP20 3. 配置形式:暗配	m	6			
13	030408001001	电力电缆 WDZN-YJY-4*2.5mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4*2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 含电缆头制安	m	9.2			
14	030408001002	电力电缆 WDZN-YJY-4*6mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4*6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 含电缆头制安	m	22.9			
15	030408001003	电力电缆 WDZN-YJY-5*4mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 含电缆头制安	m	200			
16	030408001004	电力电缆 WDZN-YJY-5*10mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 含电缆头制安	m	600			
17	030408002003	控制电缆 WDZN-KYJ-3*1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJ-3*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位:室内	m	120			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防改造改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030408002004	控制电缆 WDZN-KYJ-12*1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJ-12*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位:室内	m	120			
19	030411004001	配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	m	301.59			
20	030411004002	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	235.68			
21	030411004003	配线 WDZ-BYJ-4mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	18			
22	030411004004	局部等电位连接线 BVR-4mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVR-4mm ²	m	12			
23	030412005001	LED壁装单管应急灯管 1*20W	1. 名称:LED壁装单管应急灯管 2. 规格、型号:1*20W 3. 安装形式:壁装	套	7			
24	030404034001	双极开关	1. 名称:双极开关 2. 规格:AE102 10A 3. 安装方式:暗装	个	3			
25	030404034002	单极开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:AE102 10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
26	030404035001	设备房检修插座	1. 名称:设备房检修插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	4			
27	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	7			
28	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制	个	4			
29	030404032001	局部等电位接地端子 LEB	1. 名称:局部等电位接地端子 2. 型号:LEB	台	4			
30	030409002001	接地母线 镀锌扁钢-25*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢-25*4	m	12			
31	030414002001	送配电装置系统	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防消防改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		火灾自动报警						
		1-5层改造部分						
32	030904008001	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 规格:参考尺寸305mm×305mm×78mm,用于火警系统的分线和接线	个	7			
33	030904008002	消防风机模块箱 MKX-F	1. 名称:消防风机模块箱 2. 规格:6位模块箱,参考尺寸(宽×高×厚)400×600×200,模块箱内部设置1个输入输出模块、4个单输入模块,用于联动消防风机	个	4			
34	030904008003	消防电话模块	1. 名称:消防电话模块 2. 规格:编码型,工作电压24V,与信号二总线、电源线连接,参考尺寸86mm×86mm	个	3			
35	030904008004	单输入模块	1. 名称:单输入模块 2. 规格:编码型,工作电压24V,与信号二总线、电源线连接,参考尺寸86mm×86mm	个	2			
36	030904008005	风机防火阀接入模块	1. 名称:风机防火阀接入模块 2. 规格:编码型,工作电压24V,与信号二总线、电源线连接,参考尺寸86mm×86mm	个	1			
37	030904008006	强切模块	1. 名称:强切模块 2. 规格:编码型,工作电压24V,与信号二总线、电源线连接,参考尺寸86mm×86mm	个	6			
38	030904008007	控制模块	1. 名称:控制模块 2. 规格:GST-LD-8301 8302	个	4			
39	030904001001	线型光束感烟探测器	1. 名称:线型光束感烟探测器 2. 规格:满足设计要求	对	5			
40	030904001002	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器	个	107			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防改造改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:十进制电子编码,工作电压24V,参考直径100mm					
41	030904001003	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 规格:A1R型,十进制电子编码,工作电压24V,参考直径100mm	个	30			
42	030904006001	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:编码型,工作电压24V,与信号二总线、消防电话二总线连接,参考尺寸95.4mm×98.4mm×45.5mm(带底壳)	个	12			
43	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:工作电压24V,四线制,与信号二总线、电源线,参考尺寸144mm×90mm×60.5mm(带底壳)	个	23			
44	030904006002	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 规格:工作电压24V,无极性二总线制,参考尺寸206mm×56mm×51.5mm(含底座)	个	4			
45	030904003001	手动报警装置	1. 名称:手动报警装置 2. 规格:编码型,工作电压24V,与信号二总线连接,参考尺寸95.4mm×98.4mm×45.5mm(带底壳)	个	25			
46	030904001004	拆除感烟探测器	1. 名称:拆除感烟探测器	个	76			
47	030904001005	拆除感温探测器	1. 名称:拆除感温探测器	个	24			
48	030904006003	拆除带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:更换带电话插孔的手动报警按钮	个	8			
49	030904005002	拆除火灾声光报警器	1. 名称:拆除火灾声光报警器	个	16			
50	030904003002	拆除手动报警装置	1. 名称:拆除手动报警装置	个	10			
51	030411001006	套接紧定式镀锌钢导管 JDG20	1. 名称:钢管敷设 2. 材质:碳钢 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	374			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防改造改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	030411001007	钢管敷设 DN150	1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: 碳钢 3. 规格: DN150 4. 配置形式: 满足设计要求	m	0.6			
53	030411001008	钢管敷设 SC20	1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: 碳钢 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	1.7			
54	030411001009	热镀锌金属软管 JS20	1. 名称: 热镀锌金属软管 2. 材质: 热镀锌 3. 规格: JS20	m	3.7			
55	030411001010	金属软管 CP20	1. 名称: 金属软管 2. 规格: CP20 3. 配置形式: 暗配	m	2.3			
56	030411004005	配线 WDZN-RYJS-2×1.5mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RYJS-2×1.5mm ²	m	401			
57	030411004006	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	262.8			
58	030411004007	配线 WDZN-BYJ-4mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-4mm ²	m	61.2			
59	030408002001	控制电缆 WDZN-KYJ-3×1.5mm ²	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: WDZN-KYJ-3×1.5mm ² 3. 敷设方式、部位: 室内	m	261.2			
60	030901013001	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器 2. 规格、型号: 满足设计要求	具	1			
61	030408008001	洞口封堵	洞口封堵	处	8			
62	010512008001	楼梯间盖板	1. 名称: 楼梯间盖板 2. 规格、型号: 满足设计要求	块	1			
63	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 铜制	个	206			
64	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1			
65	030905003001	广播喇叭及音箱、		个	16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防消防改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电话插孔调试						
		五层新增部分						
66	030904008008	消防接线端子箱附属消防模块箱 MKX-J	1. 名称:消防接线端子箱附属消防模块箱 2. 规格:6位模块箱,参考尺寸(宽×高×厚)400×600×200,模块箱内可容纳6只模块,用于安装消防接线端子箱附属消防模块	个	2			
67	030904008009	广播切换模块	1. 名称:广播切换模块 2. 规格:总线电压24V,电源电压24V,与信号二总线、电源线连接,参考尺寸86mm×86mm	个	2			
68	030904008010	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:工作电压24V,仅与信号连接,参考尺寸86mm×86mm	个	3			
69	030904008011	声光报警接口模块	1. 名称:声光报警接口模块 2. 规格:总线电压24V,电源电压24V,与信号二总线、电源线、消防电话二总线连接,参考尺寸86mm×86mm	个	2			
70	030904008012	单输入模块	1. 名称:单输入模块 2. 规格:编码型,工作电压24V,与信号二总线、电源线连接,参考尺寸86mm×86mm	个	4			
71	030904001006	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:十进制电子编码,工作电压24V,参考直径100mm	个	63			
72	030904005003	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:工作电压24V,四线制,与信号二总线、电源线,参考尺寸144mm×90mm×60.5mm(带底壳)	个	9			
73	030904006004	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮	个	9			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盘州市人民医院门诊楼消防改造

标段: 盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格: 编码型, 工作电压24V, 与信号二总线、消防电话二总线连接, 参考尺寸95.4mm×98.4mm×45.5mm (带底壳)					
74	030904003003	手动报警装置	1. 名称: 手动报警装置 2. 规格: 编码型, 工作电压24V, 与信号二总线连接, 参考尺寸95.4mm×98.4mm×45.5mm (带底壳)	个	7			
75	030904007001	火灾警报扬声器(3W)	1. 名称: 火灾警报扬声器(3W) 2. 规格: 工作电压120V, 功率3W, 壁挂式尺寸参考175mm×200mm×90mm, 吸顶式参考尺寸Φ189mm×115mm	个	9			
76	030411001011	钢管敷设 SC20	1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: 碳钢 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	751.4			
77	030411004008	配线 WDZN-RVJS-2×1.5mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RVJS-2×1.5mm ²	m	619.01			
78	030411004009	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	606.84			
79	030411004010	配线 WDZN-RYYP-2×1.5mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RYYP-2×1.5mm ²	m	151.39			
80	030905003002	广播喇叭及音箱、电话插孔调试		个	18			
81	030411006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制	个	99			
		消防水炮系统						
82	030904009001	消防水炮火控制器	1. 名称: 气体灭火控制器 2. 规格、型号: 满足设计要求	台	1			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防改造改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
83	030411001013	钢管敷设 SC20	1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: 碳钢 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	2100			
84	030411004014	配线 ZN-RVSP-2*1.5mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZN-RVSP-2*1.5mm ²	m	420			
85	030411004015	配线 NH-RVV-2*1.5mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZN-RVSP-2*1.5mm ²	m	420			
86	030411004016	配线 NH-RVV-3*2.5mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZN-RVSP-2*1.5mm ²	m	420			
87	030411004017	配线 NH-RVSP-2*1.5mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-RVSP-2*1.5mm ²	m	420			
88	030408002002	控制电缆 NH-KVV-2*1.5mm ²	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: NH-KVV-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位: 室内	m	420			
		应急照明						
89	030412005002	楼层出口指示灯 6W	1. 名称: 楼层出口指示灯 2. 型号: 6W 3. 安装形式: 吊装	套	43			
90	030412005003	壁装消防应急照明灯 6W	1. 名称: 壁装消防应急照明灯 2. 型号: 6W 3. 安装形式: 壁装	套	57			
91	030412005004	应急安全出口指示灯 6W	1. 名称: 应急安全出口指示灯 2. 型号: 6W 3. 安装形式: 吊装	套	31			
92	030412005005	吸顶消防应急照明灯 12W	1. 名称: 吸顶消防应急照明灯 2. 型号: 12W 3. 安装形式: 吸顶	套	78			
93	030412005006	单向疏散指示灯 6W	1. 名称: 单向疏散指示灯 2. 型号: 6W	套	47			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防改造改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装形式: 壁装					
94	030412005007	双向疏散指示灯 2*6W	1. 名称: 双向疏散指示灯 2. 型号: 2*6W 3. 安装形式: 壁装	套	2			
95	030412005008	吊装式双向疏散指示灯	1. 名称: 吊装式双向疏散指示灯 2. 型号: 12W 3. 安装形式: 吸顶	套	6			
96	030412005009	吊装式单向疏散指示灯	1. 名称: 吊装式单向疏散指示灯 2. 型号: 12W 3. 安装形式: 吸顶	套	9			
97	030412005010	消防应单向疏散指示灯	1. 名称: 消防应单向疏散指示灯 2. 型号: A类灯具, 功率1W, 额定电压36V, 持续型, 防护等级≥IP30, 具有巡检、频闪、灭灯功能 3. 安装形式: 壁装	套	8			
98	030412005011	消防应急疏散出口标志灯	1. 名称: 消防应急疏散出口标志灯 2. 型号: A类灯具, 功率1W, 额定电压36V, 持续型, 防护等级≥IP30, 具有巡检、频闪、灭灯功能 3. 安装形式: 壁装	套	1			
99	030411006006	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制	个	282			
100	030412005012	拆除单向疏散指示灯	拆除单向疏散指示灯	套	41			
101	030412005013	拆除壁装消防应急照明灯	拆除壁装消防应急照明灯	套	27			
102	030412005014	拆除吊装式双向疏散指示灯	拆除吊装式双向疏散指示灯	套	5			
103	030412005015	拆除吸顶式消防应急照明灯	拆除吸顶式消防应急照明灯	套	70			
104	030412005016	拆除应急安全出口指示灯	拆除应急安全出口指示灯	套	4			
105	030411001014	钢管敷设 DN150	1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: 碳钢 3. 规格: DN150	m	3			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防消防改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 配置形式:满足设计要求					
106	030411001015	钢管敷设 DN100	1. 名称:钢管敷设 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN100 4. 配置形式:满足设计要求	m	9			
107	030411001016	套接紧定式镀锌钢导管 JDG20	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	140			
108	030411004018	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	428			
109	030408010001	防火堵料		kg	80			
		消防水						
110	030408008002	C30管道封堵	1. 名称: C30管道封堵 2. 满足设计要求	m ³	0.6			
111	010503004001	挡水门槛	1. 挡水门槛 2. 混凝土强度: C25 自拌 3. 含模板搭拆	m ³	0.06			
112	031003001001	拆除湿式报警阀 (DN150)	1. 拆除湿式报警阀 (DN150)	个	2			
113	031003001002	湿式报警阀 (DN150)	1. 湿式报警阀 (DN150) 2. 连接形式:安装设计要求	个	2			
114	030901006001	拆除水流指示器 (DN150)	1. 拆除水流指示器 (DN150)	个	2			
115	030901006002	水流指示器 (DN150)	1. 水流指示器 (DN150) 2. 连接形式:安装设计要求	个	4			
116	030901006003	水流指示器 (DN80)	1. 水流指示器 (DN80) 2. 连接形式:安装设计要求	个	2			
117	030901006004	水流指示器 (DN50)	1. 水流指示器 (DN50) 2. 连接形式:安装设计要求	个	4			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防消防改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
118	031003003001	球墨铸铁铜芯信号 闸阀 DN150	1. 类型:球墨铸铁铜芯信号 闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:安装设计要求	个	2			
119	031003003002	球墨铸铁铜芯信号 闸阀 DN80	1. 类型:球墨铸铁铜芯信号 闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:安装设计要求	个	2			
120	031003003003	球墨铸铁铜芯信号 闸阀 DN50	1. 类型:球墨铸铁铜芯信号 闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:安装设计要求	个	4			
121	031003001003	闸阀 (DN50)	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:安装设计要求	个	8			
122	031003001004	电磁阀 (DN50)	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:安装设计要求	个	8			
123	030901001001	水喷淋钢管 DN150	1. 材质、规格:内外热镀锌 钢管DN150 2. 连接形式:沟槽连接 3. 钢管镀锌设计要求:按 设计要求 4. 压力试验及冲洗设计 要求:按设计要求 5. 管道标识设计要求:按 设计要求 6. 含刷油防腐:樟丹两道 防锈漆两道	m	153.8			
124	030901001002	水喷淋钢管 DN125	1. 材质、规格:内外热镀锌 钢管DN125 2. 连接形式:沟槽连接 3. 钢管镀锌设计要求:按 设计要求 4. 压力试验及冲洗设计 要求:按设计要求 5. 管道标识设计要求:按 设计要求	m	6.88			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防消防改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 含刷油防腐：樟丹两道，防锈漆两道					
125	030901001003	水喷淋钢管 DN100	1. 材质、规格：内外热镀锌钢管DN100 2. 连接形式：沟槽连接 3. 钢管镀锌设计要求：按设计要求 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5. 管道标识设计要求：按设计要求 6. 含刷油防腐：樟丹两道，防锈漆两道	m	78.07			
126	030901001004	水喷淋钢管 DN80	1. 材质、规格：内外热镀锌钢管DN80 2. 连接形式：沟槽连接 3. 钢管镀锌设计要求：按设计要求 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5. 管道标识设计要求：按设计要求 6. 含刷油防腐：樟丹两道，防锈漆两道	m	72.96			
127	030901001005	水喷淋钢管 DN65	1. 材质、规格：内外热镀锌钢管DN65 2. 连接形式：沟槽连接 3. 钢管镀锌设计要求：按设计要求 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5. 管道标识设计要求：按设计要求 6. 含刷油防腐：樟丹两道，防锈漆两道	m	97.57			
128	030901001006	水喷淋钢管 DN50	1. 材质、规格：内外热镀锌钢管DN50 2. 连接形式：螺纹连接 3. 钢管镀锌设计要求：按设计要求 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5. 管道标识设计要求：按设计要求	m	81.22			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防消防改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 含刷油防腐:樟丹两道,防锈漆两道					
129	030901001007	水喷淋钢管 DN40	1. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 钢管镀锌设计要求:按设计要求 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 管道标识设计要求:按设计要求 6. 含刷油防腐:樟丹两道,防锈漆两道	m	109.1			
130	030901001008	水喷淋钢管 DN32	1. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 钢管镀锌设计要求:按设计要求 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 管道标识设计要求:按设计要求 6. 含刷油防腐:樟丹两道,防锈漆两道	m	252.48			
131	030901001009	水喷淋钢管 DN25	1. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 钢管镀锌设计要求:按设计要求 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 管道标识设计要求:按设计要求 6. 含刷油防腐:樟丹两道,防锈漆两道	m	649.7			
132	031002001001	管道支架	1. 材质:按设计 2. 管架形式:详设计	kg	824.81			
133	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻微除锈 2. 结构类型:管道支架 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍,调和漆2遍	kg	824.81			
134	030901003001	水喷淋(雾)喷头 DN20	1. 材质、型号、规格:DN20 满足设计要求	个	330			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盘州市人民医院门诊楼消防改造改造工程

标段: 盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 连接形式:按设计要求 3. 装饰盘设计要求:按设计要求					
135	030901014001	高空水炮	1. 高空水炮 2. 规格、压力等级:工作电压 220 V、射水流量 5 L/s、标准工作压力 0.6 Mpa、保护半径 32 m、安装高度 8-35 m 3. 连接形式:按设计要求	台	8			
136	030901014002	模拟末端试水装置 (含压力表、截止阀)	1. 模拟末端试水装置 (含压力表、截止阀) 2. 规格、压力等级:满足设计要求 3. 连接形式:按设计要求	台	1			
137	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:按设计要求	组	2			
138	030905002001	喷淋系统调试	1. 系统形式:喷淋系统调试	点	2			
139	030905002002	消防水炮系统调试	1. 系统形式:消防水炮系统调试	点	8			
140	030901013002	磷酸铵盐干粉 MF/ABC5*2	1. 规格、型号:磷酸铵盐干粉 MF/ABC5*2, 两具一组, 含箱子	组	5			
141	030901013003	悬挂式超细干粉灭火器 5Kg	悬挂式超细干粉灭火器 5Kg	组	1			
142	030901013004	悬挂式超细干粉灭火器 4Kg	悬挂式超细干粉灭火器 4Kg	组	10			
		暖通部分						
143	030108003001	消防高温排烟轴流风机 HTP-I-No. 5	1. 名称:消防高温排烟轴流风机 2. 型号:HTF-I-No. 5 3. 规格:功率:3kW排烟量:8040m ³ /h全压:680Pa转速:2900r/min 4. 减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5. 灌浆配合比:符合设计及相关规范要求 6. 单机试运转要求:符合	台	2			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盘州市人民医院门诊楼消防改造

标段: 盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			设计及相关规范要求 7.其他:含支架及支架刷漆					
144	030108003002	消防轴流风机 HTF-6.5-I-A	1.名称:消防轴流风机 2.型号:HTF-6.5-I-A 3.规格:风量:18000m ³ /h 全压:620Pa功率:5.5Kw 4.减振底座形式、数量: 符合设计及相关规范要求 5.灌浆配合比:符合设计 及相关规范要求 6.单机试运转要求:符合 设计及相关规范要求 7.其他:含支架及支架刷漆	台	1			
145	030108003003	消防轴流风机 HTF-9.5-I-A	1.名称:消防轴流风机 2.型号:HTF-9.5-I-A 3.规格:风量:38143m ³ /h 全压:717Pa功率:11Kw 4.减振底座形式、数量: 符合设计及相关规范要求 5.灌浆配合比:符合设计 及相关规范要求 6.单机试运转要求:符合 设计及相关规范要求 7.其他:含支架及支架刷漆	台	3			
146	030703001001	280° 电动防火阀 500*200mm	1.名称:280° 电动防火阀 2.规格:500*200mm 3.类型:详见设计施工图	个	4			
147	030703001002	280° 电动防火阀 630*320mm	1.名称:280° 电动防火阀 2.规格:630*320mm 3.类型:详见设计施工图	个	1			
148	030703001003	70° 电动防火阀 ϕ 800mm	1.名称:70° 电动防火阀 2.规格: ϕ 800mm 3.类型:详见设计施工图	个	6			
149	030703001004	280° 排烟防火阀 630*200mm	1.名称:280° 电动防火阀 2.规格:630*200mm 3.类型:详见设计施工图	个	2			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盘州市人民医院门诊楼消防改造改造工程

标段: 盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
150	030703001005	280° 防火阀 800*320mm	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 800*320mm 3. 类型: 详见设计施工图	个	1			
151	030703001006	280° 排烟防火阀 1000*250mm	1. 名称: 280° 排烟防火阀 2. 规格: 1000*250mm 3. 类型: 详见设计施工图	个	7			
152	030703001007	280° 排烟防火阀 1250*400mm	1. 名称: 280° 排烟防火阀 2. 规格: 1250*400mm 3. 类型: 详见设计施工图	个	3			
153	030703001008	排烟阀(常闭) 1000*250mm	1. 名称: 排烟阀(常闭) 2. 规格: 1000*250mm 3. 类型: 详见设计施工图	个	4			
154	030703007002	板式排烟口 600*600mm	1. 名称: 板式排烟口 2. 规格: 600*600mm 3. 类型: 详见设计施工图	个	2			
155	030703007003	板式排烟口 800*800mm	1. 名称: 板式排烟口 2. 规格: 800*800mm 3. 类型: 详见设计施工图	个	3			
156	030703007004	防雨百叶风口 1600*400mm	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 1600*400mm 3. 类型: 详见设计施工图	个	1			
157	030703007005	单层百叶风口 800*800mm	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 800*800mm 3. 类型: 详见设计施工图	个	5			
158	030703007006	防雨百叶风口 1600*500mm	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 1600*500mm 3. 类型: 详见设计施工图	个	3			
159	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长≤630mm 5. 板材厚度: 1mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 详设计施工图 7. 接口形式: 详设计施工图	m ²	16.6			
160	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形	m ²	202.5			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盘州市人民医院门诊楼消防消防改造工程

标段: 盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 规格:长边长≤1000mm 5. 板材厚度:1mm 6. 管件、法兰等附件及 支架设计要求:详设计施 工图 7. 接口形式:详设计施 工图					
161	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤2000mm 5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及 支架设计要求:详设计施 工图 7. 接口形式:详设计施 工图	m2	72.82			
162	011210005001	电动挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 规格:满足设计要求	m2	79.3			
163	030703019001	软接管	1. 名称:软接管 2. 材质:绿色纤维防火帆布 3. 形式:详见设计施工图	m2	3.6			
164	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:绿色防锈、 调合漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二遍	kg	1259.06			
		强电照明部分						
165	030404017007	门诊楼屋顶层一般 照明配电箱 1#ALR- 1	1. 名称:门诊楼屋顶层一 般照明配电箱 2. 型号:1#ALR-1 18回路 3. 配置:含断路器NH40-6 3A/4P, 三相表, 浪涌保 护器, 分开关、接地及 其他相关配件 4. 接线端子材质、规格: 详电施 1-XT07 5. 端子板外部接线材质 、规格:详电施 1-XT07	台	1			
166	030404017008	门诊楼屋顶层一般 照明配电箱	1. 名称:门诊楼屋顶层一 般照明配电箱	台	1			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防改造改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#ALR-2	2. 型号:1#ALR-2 46回路 3. 配置:含断路器NH40-200A/4P,三相表,浪涌保护器,分开关、接地及其他相关配件 4. 接线端子材质、规格:详电施 1-XT07 5. 端子板外部接线材质、规格:详电施 1-XT07					
167	030411001018	套接紧定式镀锌钢导管 JDG20	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配	m	2894.99			
168	030411004019	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	2655.3			
169	030411004020	配线 WDZN-BYJ-4mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm ²	m	3100.77			
170	030411004021	配线 WDZN-BYJ-6mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-6mm ²	m	3326.99			
171	030412005017	4寸嵌入式筒灯	1. 名称:4寸嵌入式筒灯 2. 型号:15W 3. 安装形式:嵌入式	套	72			
172	030412005018	600*300 方片灯盘	1. 名称:600*300 方片灯盘 2. 型号:18W 3. 安装形式:吸顶	套	176			
173	030411002001	100mm宽成品线性灯	1. 名称:100mm宽成品线性灯 2. 规格:12W/m	m	27			
174	030404034005	三极开关	1. 名称:三极开关 2. 规格:AE102 10A 3. 安装方式:暗装	个	6			
175	030404034003	双极开关	1. 名称:双极开关 2. 规格:AE102 10A 3. 安装方式:暗装	个	32			
176	030404035002	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	144			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防改造改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
177	030404035003	壁挂空调插座	1. 名称:壁挂空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	29			
178	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	275			
179	030411006008	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制	个	211			
		智能化部分						
180	030502003001	弱电箱 1#RDJGR-1	1. 名称:弱电箱 1#RDJGR-1 2. 配置:含24口网络交换机及理线架1台、4口POE网络交换机1台、(2进8出)10对程控电话交换机1台、24口网络配线架及理线架1台、4口网络配线架及理线架1台、10口电话配线架1台	个	1			
181	030502003002	弱电箱 1#RDJGR-2	1. 名称:弱电箱 1#RDJGR-2 2. 配置:含48口网络交换机及理线架1台、8口POE网络交换机1台、(4进16出)20对程控电话交换机1台、48口网络配线架及理线架1台、8口网络配线架及理线架1台、20口电话配线架1台	个	1			
182	030411001019	套接紧定式镀锌钢导管 JDG20	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配	m	2600.09			
183	030502007001	网路线 Cat-6e-UTP	1. 名称:网路线 2. 规格:Cat-6e-UTP 3. 敷设方式:管内穿线	m	2356.79			
184	030502006001	大对数电缆 HYA-(2×0.5)	1. 名称:大对数电缆 2. 规格:HYA-(2×0.5) 3. 敷设方式:管内穿线	m	542.82			
185	030502004001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 规格、型号:满足设计要求	个	44			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防消防改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼及职工食堂消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盘州市人民医院门诊楼消防消防改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、
感染楼及职工食堂消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	107588.41		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		107588.41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 盘州市人民医院门诊楼消防消防
改造工程

标段: 盘州市人民医院门诊楼、感染楼及职工食堂消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 盘州市人民医院门诊楼消防消防改造 标段: 盘州市人民医院门诊楼、感染楼及职工食堂
工程 消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 盘州市人民医院门诊楼消防改造改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼及职工食堂消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

盘州市人民医院感染楼消防消防改造工程
造工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院感染楼消防改造改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		火灾自动报警						
1	030904005005	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:工作电压24V, 四线制, 与信号二总线、电源线, 参考尺寸144mm×90mm×60.5mm (带底壳)	个	3			
2	030904001007	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-G3	个	14			
3	030904008014	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:满足设计要求	个	4			
4	030904006005	电话	1. 名称:电话 2. 规格:HJ-1756	个	2			
5	030904008015	控制模块	1. 名称:控制模块 2. 规格:GST-LD-8301 8302	个	2			
6	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	25			
7	030904006006	更换手动报警装置带电话插孔底座	更换手动报警装置带电话插孔底座	个	2			
8	040502010001	更换消火栓玻璃门	更换消火栓玻璃门	个	1			
9	030904005006	拆除火灾声光报警器	1. 名称:拆除火灾声光报警器	个	3			
10	030904001008	拆除感烟探测器	1. 名称:拆除感烟探测器	个	3			
11	030411004019	配线 ZR-RVS-2×1.5mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-RVS-2×1.5mm ²	m	103			
12	030411001017	套接紧定式镀锌钢导管 JDG20	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	90			
13	030408010002	防火堵料		kg	20			
		应急照明						
14	030412005017	安全出口灯 1x3w(自带蓄电池)	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:1x3w(自带蓄电池) 3. 安装形式:吊装	套	2			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘州市人民医院感染楼消防消防改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼
及职工食堂消防改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030412005018	事故照明 不带蓄电 池 2x3w	1. 名称:事故照明 2. 型号:不带蓄电池 2x3 w 3. 安装形式:壁装	套	8			
16	030412005019	导向灯 1x3w(自带蓄 电池)	1. 名称:导向灯 2. 型号:1x3w(自带蓄电 池) 3. 安装形式:壁装	套	6			
17	030412005020	安全指示灯 1x3w(自 带蓄电池)	1. 名称:安全指示灯 2. 型号:1x3w(自带蓄电 池) 3. 安装形式:壁装	套	3			
18	030412005021	更换安全出口灯 1x 3w(自带蓄电池)	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:1x3w(自带蓄电 池) 3. 安装形式:吊装	套	3			
19	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	22			
20	030412005022	拆除安全出口灯	拆除安全出口灯	套	41			
21	030412005023	拆除事故照明	拆除事故照明	套	6			
22	030412005024	拆除导向灯	拆除导向灯	套	3			
23	030412005025	拆除安全指示灯	拆除安全指示灯	套	1			
24	030411001018	套接紧定式镀锌钢 导管 JDG20	1. 名称:套接紧定式镀锌 钢导管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	65			
25	030411004020	配线 WDZN-BYJ-2.5 mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	110			
		消防水						
26	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计	m ³	21			
27	040303024001	管道细石混凝土浇筑 保护	1. 管道细石混凝土浇筑 保护	m ³	21			
28	030901001010	水喷淋钢管 DN100	1. 材质、规格:内外热镀 锌钢管DN100 2. 连接形式:沟槽连接	m	140			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盘州市人民医院感染楼消防消防改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、
感染楼及职工食堂消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4487.77		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		4487.77		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 盘州市人民医院感染楼消防消防
改造工程

标段：盘州市人民医院门诊楼、感染楼及职工食堂消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 盘州市人民医院感染楼消防消防改造 标段: 盘州市人民医院门诊楼、感染楼及职工食堂消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:此表由招标人填写,投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 贵州市人民医院感染楼消防消防改造工程

标段: 盘州市人民医院门诊楼、感染楼及职工食堂消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):