

台江县民族中医院备用电源采购安装项目

需求公示附件

一、投标供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求；

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求:提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求:提供 2023 年或 2024 年度经审计的财务报告(新公司提供基本开户银行出具的资信证明)或提供承诺函；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求:提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求:提供 2025 年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；新成立不满一个月的供应商提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺；如不需缴纳的，需出具有效的证明材料（格式自拟）

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求:参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（扫描件盖电子公章）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求:供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

⑦本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

⑧本项目不接受联合投标。

2、特殊资格要求：

- ①.提供有效的建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包贰级及以上资质或输变电工程专业承包贰级及以上资质。
- ②具有电力行政监管部门核发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类三级及以上、承修类三级及以上、承试类三级及以上。
- ③提供有效的安全生产许可证。
- ④投标人拟派的项目负责人（项目经理）须具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建建设工程的项目负责人。

二、技术参数

- （一）建设地点：采购人指定地点
- （二）采购内容及规模：主要用于备用柴油发电机（1000W）、电缆、双电源切换柜、设备安装、配件及电缆试验等设备采购。
- （三）工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
- （四）工程量清单：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：台江县民族中医院备用电源采购安装项目 标段：台江县民族中医院备用电源采购安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	010507003002	电缆沟开挖	1、土壤类别：普通土 2、规格：0.5m宽*0.8m深	m	53.000
2	040103001001	回填方	1、填方来源、运距：原土回填	m3	12.720
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：1KM以内	m3	8.480
4	040303001001	电缆沟混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15	m3	2.650
5	030408003002	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：塑料 3、规格：Φ160 4、敷设方式：地埋	m	137.000

6	030413004001	管道包封	1、名称：管道包封 2、规格：混凝土包封 3、混凝土强度等级：C20	m	53.000
7	030409002001	电缆沟接地	1、名称：接地扁铁 2、材质：镀锌扁铁 3、规格：50*5mm	m	53.000
8	010501003002	双电源切换柜基础	1、名称：双电源切换柜 2、混凝土强度等级：C20	座	2.000
9	030113008001	柴油发电机	1、名称：柴油发电机 2、型号：500KW	台	2.000
10	040801004001	双电源切换柜	1、名称：双电源切换柜 2、型号：1250A 3、规格：1500*800 4、安装方式：落地安装	台	2.000
11	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZRC-YJV22-0.6/1-3×240+1*120 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV	m	133
12	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZRC-YJV-0.6/1kV-3*300+1*150 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV	m	58

【新点 2013 清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：台江县民族中医院备用电源采购安装项目

标段：台江县民族中医院备用电源采购安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
13	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：3×300+1*150 3、电压等级（kV）：1KV	个	2.000
14	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：3×240+1*120 3、电压等级（kV）：1KV	个	2.000
15	030406001001	发电机调试	1、名称：发电机调试 2、容量(kW)：500KW	台	2.000

16	030414002001	送配电装置	1、名称：送配电装置	台	2.000
17	080808008001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	套	1.000
18	030414015001	电缆试验	1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV	根	1.000
		技术措施			
		分部小计			
本页小计					
合 计					

【新点 2013 清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：台江县民族中医院变压增容安装项目

标段：台江县民族中医院备用电源采购安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	080202021001	箱式变压器基础	1、名称：箱式变压器基础 2、混凝土强度等级：C20 3、砂浆强度等级：C15	座	1.000
2	030402018001	组合型成套箱式变电站	1、名称：箱式变压器 2、型号：YBW-500KVA 3、容量（KV·A）：500kVA 4、电压（kV）：10kV 5、组合形式：箱式 6、基础规格、浇筑材质：详见设计图纸	台	1.000
3	030404004001	10KV 分支柜	1、名称：10KV 分支柜 2、型号：DFW-12/630A 3、规格：一进二出	台	1.000
4	040801004001	配电柜（双电源）	1、名称：配电柜（双电源） 2、型号：1250-630A×4 3、规格：1500*800 4、安装方式：落地安装 5、安装内容：自动切换真空开关	台	1.000

5	030408001004	铜心电缆	1、名称：铜心电缆 2、型号：YJV-0.6/1kV-4*300+1*150 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV	m	45
6	030408001005	铜心电缆	1、名称：铜心电缆 2、型号：YJV-0.6/1kV-4*50+1*25 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV	m	90
7	030408001006	铜心电缆	1、名称：铜心电缆 2、型号：YJV-12kV-3*70 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV	m	30.000
本页小计					

【新点 2013 清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：台江县民族中医院变压增容安装项目

标段：台江县民族中医院备用电源采购安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
8	030402018002	组合型成套箱式变电站调试	1、名称：组合型成套箱式变电站 2、型号：YBW-500KVA 3、容量（KV·A）：500KV·A 4、电压（kV）：10kV	台	1.000
9	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统 2、电压等级（kV）：10kV	系统	1.000
10	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：75*45*5 4、土质：普通土	块	3.000
11	030409002001	接地扁铁	1、名称：接地扁铁 2、材质：镀锌扁铁 3、规格：—60×6	m	30.000
12	080808008001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、位置：电缆沟接地、低压井接地	系统	1.000
		技术措施			
		分部小计			

本页小计
合 计

【新点 2013 清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第二节 商务要求

一、工期及建设地点

工 期： 20日历天

建设地点：采购人指定地点

二、验收标准、规范

质量标准：须达到国家现行规范及验收合格标准。执行本项目所在国家和地区颁发的现行法律、法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合本项目招标文件的规定。如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行。工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准和采购人要求。

验收标准：按照国家有关规范标准，招标文件要求及中标人投标文件内容执行，以双方最后确认的验收报告为依据。满足所有功能要求、无异常现象，即最终认为合格。

三、质保期：达到国家质保年限。

四、售后服务

中标供应商需提供24小时咨询服务，且在项目实施过程中出现质量等问题，供应商必须在接到信息后2小时内积极有效响应, 24 小时内到达现场处理，提供免费技术指导服务。

五、付款方式：五年内付清（具体内容 by 采购人和成交供应商签合同时自行约定）。

六、履约保证金：/

七、质保金：质量保证金的递交具体形式由招标人与中标人在签订施工合同时具体商定。

八、其他要求

（一）投标人的报价应包括人工费、材料费、机械费、措施费、规费、特殊工具费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、检验试验费用、税金、售后服务、不可预见费等所有费用。投标报价为最终报价，漏算的费用均已包括在总价中（包括所有材料运输到施工现场费用），投标人不得再要求追加任何费用。

（二）投标人提供的所有材料（包括投标文件全部内容）要求内容真实有效。在评审过程以及中标后实施过程中，如发现供应商提供虚假资料的，将取消投标人的投标资格或中标资格并将违规情况上报采购主管部门。给采购人造成损失的，投标人应当予以赔偿并承担相应的法律责任。

（三）本次招标文件中所列明或推荐的型号、技术参数及其性能（配置）仅起功能配置及技术参数说明作用，并非进行投标限制。参数要求必须符合国家强制性标准。

（四）其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

（五）对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动；（查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网）。若发现投标单位违反此条，将取消其投标资格。

（六）本项目在中标公示期间，采购人将组织相关监督和职能部门根据中标供应商的投标文件所提交的资料对中标供应商实地检查核实，若发生与其投标承诺及资料不符合、不一致等虚假行为的，将取消其中标资格。

（七）违约：成交供应商不能履行合同或部分达不到服务要求的则认为违约，违约造成的直接损失按可以预见的损失计算。

四、评分办法：本项目评审方法为综合评分法。

本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终采购文件发售稿为准！