



六枝特区消防体系能力建设项目需求公示

一、项目基本信息

项目名称：六枝特区消防体系能力建设项目

项目编号：XHY-2025-GK1034

采购预算：5500000.00 元

最高限价：5500000.00 元

二、公示期限（不少于 2 个工作日）：

时间：2025-4-7 至 2025-4-9

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：六枝特区政府采购计划书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：六枝特区应急管理局

项目联系人：蔡涛

联系电话：18083690773

2、代理机构

代理全称：贵州鑫海源项目管理有限公司

联系人：杨卫

联系方式：0858-8766859-802、13639111796

五、附件

一、采购清单:

序号	产品名称	技术参数要求	单位	数量
1	51 米举高喷射消防车	1. 底盘型号: 品牌: (底盘参照奔驰、沃尔沃、斯堪尼亚等品牌) 2. 底盘允许最大总质量: $\leq 44000\text{kg}$; 3. 发动机: 原装底盘自带; ▲4. 发动机额定功率: $\geq 400\text{kW}$; 5. 材质: 骨架采用高强度铝合金专用型材, 蒙板为全铝合金板且内蒙皮进行阳极氧化处理; 6. 电气系统: 发电机 28 V/110 A; 蓄电池 2×12V/170A 电瓶, 低维护; 驾驶室内配有电源总开关; 7. 燃油系统: ≥ 400 升燃油箱, 油箱盖带锁; 8. 制动系统: 电脑智能感载系统; 带防抱死 (ABS) 功能和加速防滑控制 (ASR) 功能; 前后盘式制动器; 双回路压缩空气制动; 9. 支撑系统: 9.1 型式: X 型 (前伸缩, 后摆动); ▲9.2 最小展开跨距: $\leq 3.5\text{m}$ ▲9.3 任意支撑: 带任意支撑核心技术, 支腿在任意展开宽度下支撑时, 臂架均可展开进行灭火作业, 不受场地限制; 9.4 支腿全展及调平时间: $\leq 35\text{s}$; 10. 臂架系统: ▲10.1 臂架形式: ≥ 6 节折叠臂; ▲10.2 最大工作高度: $\geq 51\text{m}$; ▲10.3 最大工作幅度: $\geq 45\text{m}$; 10.4 最小跨距时的最大工作幅度: $\geq 25\text{m}$;	1	辆

		10.5 臂架水泵能否联动：可联动，喷射灭火时每节臂架均可任意动作，且不影响喷射流量； ▲10.6 臂架展开时间：≤170s； 10.7 回转角度：±360°； ▲10.8 臂架 6 工作角度范围：-60° ~30°（臂架五六呈直线状为 0°），第六臂可倒勾，动作灵活无死角，臂架末端可吊重≥180kg； 11. 消防系统： ▲11.1 消防泵型号：进口品牌，额定流量≥9600L/min； 11.2 整车额定工作流量：≥80L/s； ▲11.3 消防炮型号：进口品牌，额定流量≥4800L/min； ▲11.4 消防炮装车后最大射程：≥80m（水）/75m（泡沫） 11.5 消防炮水平回转角范围：≥-30° ~+30°； 11.6 消防炮俯仰回转角范围：≥-60° ~+30°； 11.7 泡沫系统：全自动 B 类泡沫比例混合器； ▲11.8 液罐容积：≥1m³ 泡沫+1m³ 水； 11.9 出水口：4 个 DN80 接口（外直供口和臂架管路排水口与此共用）； 11.10 臂架管道通径：≥125mm； 11.11 取力器：断轴式取力器； 12. 视频监控系统： 12.1 末端摄像头：高清摄像头，随水炮转动； 12.2 自动视频存储：48 小时连续存储器； 12.3 车尾视频显示：12 寸及以上高清液晶显示屏； 12.4 遥控器视频显示：7 寸高清液晶显示屏； 13. 电气系统：		
--	--	--	--	--

		13.1 警灯警报器系统：驾驶室顶全红长排警灯，车尾左右边均为红色频闪警灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声，警笛声，对外喊话等多种功能； 13.2 近控操作面板：车身尾部配置集成近控操作面板，包括发动机启停、水路操作、应急臂架操作、照明操作、状态指示等功能； 13.3 水泵操作：水泵遥控、近控一键启、停； 13.4 臂架便捷操作：臂架一键展、收； 13.5 360 全景行车辅助系统：驾驶室内 7 寸高清显示屏+倒车雷达+环车全景摄像头+行车记录仪； 13.6 自动充电分离装置：配置蓄电池自动分离式充电装置； 14. 液压系统： 14.1 液压系统型式：变量泵+比例阀系统； 14.2 系统最大压力：$\geq 35\text{MPa}$； 14.3 臂架操作阀：液压先导高性能电磁比例阀； 14.4 支腿操作阀：电磁比例阀，支腿自动展开调平； 14.5 应急泵：汽油发动机应急泵组一个； 14.6 滤油器：泵进口吸油过滤器，泵出口高压滤油器； ▲15 灭火系统设备：数量：1 套，射水流量$\geq 750\text{L/Min}$，配置水驱自吸式干线泡沫比例混合器，可调节混合比例（%）：1-2-3-4-5-6，同时喷射 A\B 类泡沫，低倍数和中倍数泡沫，泡沫流量$\geq 400\text{L/Min}$；同时配置多用途喷射枪组，可喷射水、B 类泡沫，并实现 B 类泡沫低/中发泡倍数及破拆穿刺灭火等功能。 16. 车身及箱体：		
--	--	--	--	--

		16.1 结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动； 16.2 卷帘门：采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用1把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制； 17. 至少包含以下随车器材：消防水带 25-80-20、10 盘，消防应急照明灯、2 只，干粉灭火器、1 只，吸水管扳手、2 只，吸水管 ABC 扳手、2 只，地上消火栓扳手、1 只，集水器、1 只，地下消火栓扳手、1 只，外吸泡沫管、1 只，自动绕线器 YD、1 只，支腿垫板、4 只，常用密封件一套、1 套，消防车手册(数码打印)、2 套，消防车 U 盘 、1 只，活扳手、1 只，内六角扳手 10 件组、1 套，钢丝钳 1 只；尖嘴钳、1 只，双头呆扳手、1 只，高压黄油枪 SL-451S-B、1 只，随机工具箱 BC19、1 只，呆扳手套装 16 件组、1 套，梅花扳手套装、1 套，一字 螺丝刀、1 只，十字螺丝刀、1 只，泡沫炮头、1 只，备胎、1 只。		
--	--	--	--	--

二、资格条件：

一般资格要求：

①法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书。

②法人或者其他组织的（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、或多证合一营业执照）证明文件。

③提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或2025年任意1个月的财务报表或出具基本开户银行的资信证明。

④依法缴纳税收（2025年任意1个月相关的纳税证明材料），免税企业提供证明材料。

⑤依法缴纳社会保障资金的相关材料(2025年任意1个月的社保缴纳证明)，对已运用“互联网+”推行参保人员社保证明电子化的地方，可以根据当地人力资源和社会保障局的規定要求允许的方式打印社保电子证明，不用再加盖人力资源和社会保障局的红色公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明。

⑥具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行承诺）。

⑦参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明）。

⑧供应商须承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

特殊资格要求：无

三、商务条款

1、交货时间：采购人指定时间。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：签订合同时约定。

4、履约保证金：

4.1. 金额：5 万元。

4.2. 缴纳要求：在签订合同前（中标通知书发出之日起 30 日内）缴纳到采购人指定账户。

4.3. 退还时间：若中标供应商未按合同履约的，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，须按实际损失金额赔偿，完成履约的，自验收合格之日起 1 年，一次性无息退还。

5. 质量标准：符合国家质量标准或者行业质量标准。

6. 质保期：提供3年质保。

7. 售后服务响应时间：在质保期内发生质量问题对采购人造成不便影响的，须在20分钟内进行电话指导响应，24小时内达到现场维修维护处理，并在2个工作日内进行免费更换、维修、维护完毕。
8. 培训服务：中标供应商交货安装调试完成后，需根据采购人需求安排专业技术人员为采购人提供设备使用培训服务，直到采购人能够熟练的使用设备。
9. 验收方式：由采购人组织相关人员验收。
10. 验收标准：按国家或行业或地方标准验收。

四、评分办法：

本项目采用综合评分法。