

采购需求

一、采购内容：思南县第八中学空调采购安装及配套线路改造项目

参数（520台、一级能效挂式空调「大1.5匹」）				数量（单位：套）	备注	
序号	设备名称	规格	单位	数量	备注	
1	制冷输入功率/ 制热输入功率	功能参数	招标要求	挂机 型号 清柔 风	520	一级能效
		1.5匹变频一级	1.5匹变频一级			
		内机噪音dB（A）	≤41			
		外机噪音dB（A）	≤51			
		电辅加热功率（W）	≥1000			
		是否电辅加热	是			
		制热功率(W)	≤1245			
		制热量(W)	≥4900			
		制冷功率（W）	≤810			
		制冷量（W）	≥3500			
		循环风量(m³/h)	≥680			
		基础参数				
		制冷剂				
		适用面积（平方米）	16-20			
		定频/变频	变频			
		外机装箱清单	室外机*1、连接管部件*1			
		内机装箱清单室	室内机*1、遥控器*1、电池*2			
		电压/频率（V/Hz）	220V～/50Hz			
2	铜管	每台增加3米	米	1560	国标	
3	空调支架	不锈钢	副	520		
4	内外机排水	打圆孔，不锈钢外机接水盘，人工	台	520	国标	
5	PVE排水管	每一竖排配备25米及人工	根	300		
6	10m²电线	10BV	圈	60	铜芯线	

7	2.5m²电线	2.5BV	圈	100	铜芯线
8	空调插板	16A	个	520	国标
9	桥架	100*100*1.0	米	3000	防水材质
10	定时器	KG316T	个	12	国标
11	交流接触器	CJ20-250A	个	12	国标
12	三相空开 250A	NXM-3300/250A	个	22	国标
13	配电箱 60*80	600*800*200	台	35	国标

注：包含安装及安装所需配件。