

采购清单

一、技术要求

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。
----	---

思南县中等职业学校学生公寓楼、实训中心空调采购项目								
序号	名称	型号规格	单位	数量	价格	小计	功能参数	备注
1	挂式空调	规格 KFR-35GW	台	220			一级能效(变频 1.5 匹) 内机噪音 dB (A) ≤41 外机噪音 dB (A) ≤51 电辅加热功率 (W) ≥850 是否电辅加热： 是 制热功率(W)≤1250 制热量(W) ≥5000 制冷功率 (W) ≤850 制冷量 (W) ≥3510 循环风量(m³ /h) ≥710 基础参数： 制冷剂:R32 适用面积（平方米）15-23 m² 定频/变频：变频 外机装箱清单 室外机*1、连接管部件*1 内机装箱清单室 室内机*1、遥控器*1、	(包含:空调安装、外机支架、1-7 楼外墙排水统一至 1 楼地面排)

							电池*2 电压/频率 (V/Hz) 220V/50Hz	
2	柜式空调	规格 KFR-72LW	台	50			一级能效(变频 3 匹) 内机噪音 dB (A) ≤ 47 外机噪音 dB (A) ≤ 57 电辅加热功率 (W) ≥ 2400 是否电辅加热: 是 制热功率 (W) ≤ 2980 制热量 (W) ≥ 9700 制冷功率 (W) ≤ 2020 制冷量 (W) ≥ 7210 循环风量 (m ³ /h) ≥ 1300 基础参数: 制冷剂: R32 适用面积 (平方米) 32-48 m ² 定频/变频: 变频 包装清单: 遥控器*1 个、7 号电池*2 节、 连接铜管*4m、包扎带*1 圈、密封胶泥 *200g、排水管*1 条、墙孔挡板*1 块、 安装板*1 块、自攻螺钉*5 颗、塑料胀管 *5 颗、排水接头*1 个、排水接头密封圈 *1 个、使用安装说明书*1 张、连接管防 拆帽*2 个、开关*1 个、内机*1 台、室 外机*1 台 电压/频率 (V/Hz) 220V/50Hz	(包含: 空调安装、外机支架、 外墙排水)
3	挂式空调移机 (含维护安装)	规格 KFR-35GW	台	90			移机包含: 拆旧机, 安装旧机, 搬运人工, 外机支架, 调试加氟。	(包含: 空调安装、外机支架、 1-7 楼外墙排水统一至 1 楼地 面排)
5	总价							

备注： 1.以上产品非人为故障、自然灾害为 5 年免费质保。并提供长期有偿跟踪售后服务。

备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款