A2+1/4



屋顶层
18.70 6F
15.10 5F
11.50 4F
JL-a
De40
De32
De50
De63
De75
6-JL-1
6-JL-4
6-JL-2
6-JL-5
6-JL-3
6-JL-6
5-JL-1
5-JL-10
5-JL-2
5-JL-11
5-JL-3
5-JL-12
5-JL-4
5-JL-13
5-JL-14
5-JL-15
5-JL-5
5-JL-16
5-JL-17
5-JL-9
5-JL-18
5-JL-6
5-JL-7
5-JL-8
4-JL-1
4-JL-8
4-JL-2
4-JL-9
4-JL-3
4-JL-10
4-JL-4
4-JL-11
4-JL-12
4-JL-13
4-JL-14
4-JL-16
4-JL-15
4-JL-5
4-JL-6
4-JL-7
De25
De50先导式可调节减压阀单阀
阀后压力0.20MPa
接原有给水立管
四层供水压力：0.25Ma

给水系统原理图



屋顶层
兼试验消火栓
带压力表
x-XL-4
18.70 6F
15.10 5F
11.50 4F
7.90 3F
4.50 2F
±0.00 1F
DN100
DN65
1100
x-XL-3
x-XL-2
y-XL-3
x-XL-1
接区内消火栓给水环网
供水压力为0.5MPa



过滤器
表前专用加密阀
电磁流量计
可调节减压阀单阀，阀后压力0.20MPa
软密封闸阀
De25~De50
伸缩器
防止倒流器

室外水表组大样图

电磁流量计接管详图

消火栓给水原理图

说明：

1、消火栓口安装标高为距离地面1.100m。

2、每个消火栓箱体下配置两具4Kg干粉灭火器。

3、室外消火栓不在本次设计范围。

y-XL-　原有消火栓

y-XL-　新增消火栓

中述设计集团有限公司
Zhongshu Design Group Co., Ltd.

国家甲级工程资质证书编号:A151023585
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN
LICENSE No A151023585

地址:中国・宜宾市屏山县屏山镇
岷江大道中段9号丹山碧水
商业步行街负二层1046号

电话:0831-3501888　TEL:0831-3501888

建设单位:
CLIENT:
贵州省疾病预防控制中心

注册执业栏	REGISTERED ARCHITECT
姓　　名:	李顺阳 NAME
注册证书号码:	20155300568 REGISTRATION CERTIFCATE NO.
注册印章号码:	5102358-014 REGISTRATION STAMP NO.

职责 DUTY	姓　名 FULL NAME	签　署 SIGNATURE
项目负责人 PROJECT CAPTAIN	李顺阳	李顺阳
专业负责人 MAIN ENGINEER	夏红卫	夏红卫
审定 APPR'D	聂军强	聂军强
审核 EXAM'D	夏红卫	夏红卫
校对 CHK'D	马永付	马永付
设计 DESIG'D	郭晓红	郭晓红

设 计 签 署　SIGNATURE

四川省建设工程设计出图专用章
中述设计集团有限公司
资质等级范围：建筑行业（建筑工程）甲级
资质证书编号：A151023585　有效期至：2026年10月11日

设计阶段 JOB STAGE	施工图	专业 DISCIPLINE	给排水
工程名称 PROJECT	贵州省疾控中心4号楼及门面业务用房维修改造设计项目		
子项名称 SUB ITEM			
图名 TITLE	给水系统原理图		
工程号 PROJECT NO.	ZS黔A24GZ（建）X063	图号 DWG. NO.	15
比例 SCALE	1:100	日期 DATE	2024.10