

台区防雷系统改造的更正公告

一、项目基本情况

采购项目编号(财政)：MGX-CG-2025135

原公告的采购项目名称：台区防雷系统改造

项目序列号：P520000202500073A

首次公告日期：2025-07-16 16:10:02

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第一章 采购清单 、技术要 求及商务 要求中的 第一节 采购清单 、技术要 求部分内 容材料 (4) 规 格要求	水平接极50mm×5mm国标镀铜，铜层厚度≥0.25mm，提供CE认证，检验报告，合格证。	水平接地镀铜扁铁（铜覆钢）50mm×5mm国标镀铜，铜层厚度≥0.25mm，符合DL/T1312-2023 标准，提供检验报告和合格证。
2	第一章 采购清单 、技术要 求及商务 要求中的	垂直接地极 Φ 50*3000国标镀铜，铜层厚度≥0.25mm，提供CE认证，检验报告，合格证。	垂直接地极 Φ 50*3000国标镀铜（铜覆钢），铜层厚度≥0.25mm，符合DL/T1314-2013标准，提供检验报告和合格证。

	第一节 采购清单 、技术要 求部分内 容 (4) 规 格要求		
3	第一章 采购清单 、技术要 求及商务 要求中的 第一节 采购清单 、技术要 求部分内 容 (4) 规 格要求	降阻剂，提供合格证和出厂质量报告。	降阻剂，符合DL/T380-2010标准，提供合格证和出厂质量报告。
4	第一章 采购清单 、技术要 求及商务 要求中的 第一节 采购清单 、技术要 求部分内 容	采用放热方式焊接。	采用放热方式焊接，符合DL/T1315-2013标准。

	(4) 规格要求		
5	第一章 采购清单、技术要求及商务要求中的第一节 采购清单、技术要求部分内容 (4) 规格要求	第一章 采购清单、技术要求及商务要求中的第一节 采购清单中备注内容	第一章 采购清单、技术要求及商务要求中的第一节 采购清单中备注内容删除2、3条
6	第一章 采购清单、技术要求及商务要求中的第二节 商务要求	/	六、保修期 三年保修，保修期内每年免费巡检一次，并由具有防雷检测资质的公司出具防雷检测报告；
7	第一章 采购清单、技术要求及商务要求中的第二节 商务要求	四、报价要求 结合企业自身情况进行报价，不得超过最高限价；本报价包含为完成本工程项目发生的一切费用。根据谈判文件中的采购清单进行详细的报价；报价应包括所有必要的成本项，如材料费、人工费、运输费、安装费用等。清晰地按照每一项的成本，并注明单价和总价。	四、报价要求 结合企业自身情况进行报价，不得超过最高限价；本报价包含为完成本工程项目发生的一切费用。根据谈判文件中的采购清单进行详细的报价；报价应包括所有必要的成本项，如防雷报建及审图费、材料费、人工费、运输费、安装费、防雷检测费、验收至合格费用等。清晰地按照每一项的成本，并注明单价和总价。

8	第三节	9. 费用承担	修改：9. 保修期
	响应文件		
	格式范本		
	(一) 报价函		

更正日期：

三、其他补充事宜

具体内容详见变更后的采购文件，以变更后的采购文件为准！

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：贵州省广播电视局七九四台

地 址：贵州省六枝特区文化路10号

联 系 方 式：18985900038

2. 采购代理机构信息

名 称：贵州名广讯建设项目管理有限公司

地 址：贵州省贵阳市南明区油榨街红星美凯龙1号楼39层07-12号房

联 系 方 式：0851-85107222

3. 项目联系方式

项目联系人：何偲绮

电 话：0851-85107222