

政府采购项目采购文件
项目采购方式：竞争性磋商

鹏业[®] G Z P Y
国际招标
GUI.ZHOU.PENG.YE

磋商文件

项目编号： 0637-258102030505

交易编号： P5200002025000397

采购项目名称：中山大学附属第一医院贵州医院层流区域
空调及新风系统过滤器更换采购项目（二次）

项目采购人：中山大学附属第一医院贵州医院

采购代理机构：贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO., LTD

日期：2025年04月

目 录

第一部分：政府采购竞争性磋商邀请	6
第二部分：磋商供应商须知	9
磋商供应商须知前附表：.....	9
A 说 明.....	12
B 磋商文件.....	13
C 响应文件编制说明.....	13
D 响应文件的递交.....	16
E 磋商和评审.....	16
F 确定成交.....	19
G 采购代理服务费.....	19
第三部分：磋商程序	20
第四部分：评审方法及标准	22
第五部分：政府采购项目详细的采购需求	30
第一节 采购需求.....	30
一、净化各区域过滤器需求规格及数量.....	30
二、项目概况：.....	33
三、商务要求（标注★的条款或内容，为不允许负偏离的实质性要求和条件）.....	36
第二节 实质性要求明细表.....	39
第六部分：合同条款及格式	40

第一章 通用条款.....	40
一、签订合同.....	40
二、追加合同金额.....	40
三、质量与验收.....	41
第二章 特殊条款.....	42
第三章 拟签订的政府采购合同.....	43
第七部分：响应文件编制规范.....	47
第一章 编制注意事项.....	47
第二章 磋商格式文件.....	49
附件一：磋商函.....	50
附件二：法人授权书.....	51
附件三：磋商一览表.....	52
附件四：分项报价表.....	53
附件六：技术偏离表.....	58
附件七：商务偏离表.....	59
附件八：中小企业声明.....	60
附件九：节能环保声明.....	61
附件十：残疾人福利性单位声明.....	62
附件十一：监狱性单位声明.....	63
附件十二：虚假应标承担责任声明.....	67
附件十三：其他格式文件（如有）.....	68

注意事项

一、投标保证金缴纳

1. 投标保证金缴纳金额：¥ 8000.00 元。
2. 投标保证金收取（到账）截止时间：详见采购公告（温馨提示：为确保保证金缴纳成功，建议您在保证金缴纳截止时间前1 个工作日的16：00 前完成保证金绑定）。
3. 投标保证金缴纳和退还按贵州省公共资源交易中心相关规定办理。
4. 投标保证金交纳方式：银行转账、银行保函、保证保险和合法担保机构出具的担保。

4.1 银行转账形式提交投标保证金

（1）贵州省公共资源交易系统以银行转账方式交纳的投标保证金，须由供应商在响应截止时间前自行在系统内与参与项目进行绑定；未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加响应报价。

（2）在交纳保证金前，请先在交易系统的“企业诚信管理系统—企业基本信息—银行账户”下验证“开户银行、基本账户号、基本户开户支行号、基本户账户名称”等信息是否正确完善。检查完毕后，通过基本账户将保证金转入贵州省公共资源交易中心保证金账户。

开户名称：贵州省公共资源交易中心

开户行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

账号：0109001400000182-0002

（3）保证金转账成功后登陆交易系统，点击【保证金管理】菜单下的【交纳流水查看】，查看该笔保证金是否鉴收成功。

（4）保证金鉴收成功后，点击【项目绑定】菜单中绑定要投标的项目，点击【绑定】

按钮，绑定成功后保证金方可生效。

（5）项目绑定成功后，点击【交纳凭证】按钮，可打印保证金交纳凭证，保证金绑定成功。未绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加响应报价。

（6）未绑定项目的保证金在60 日内将自动进行退款。

4.2 银行保函、保证保险、合法担保机构出具的担保等方式提交投标保证金

（1）供应商通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含银行保函、保证保险、担保保函等（注：内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、投标保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，须将打印的电子保函和响应报价文件一并提交给招标代理机构，不再验证真伪。

（2）对贵州省公共资源交易综合金融服务平台以外办理的投标保函（含纸质保函）、合法担保机构出具的担保，须将电子保函原件和响应报价文件一并提交给招标代理机构，并在谈判现场对其进行真伪验证，通过官网查询验证未通过的，视为未按规定交纳投标保证金。

5. 未尽事宜请参照贵州省公共资源交易中心具体规定。

二、其他

2. 供应商必须遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

条例》等国家、贵州省政府采购相关法律法规规定；若有违反，将依法处理。

注：本重要提示内容均为对供应商特别提醒，有矛盾或差异之处以磋商文件具体章节的要求为准。

中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调
及新风系统过滤器更换采购项目（二次）

第一部分：政府采购竞争性磋商邀请

中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调及新风系统过滤器更换采购项目（二次）采购公告

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）接受采购人委托，对《中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调及新风系统过滤器更换采购项目（二次）》项目进行政府采购竞争性磋商，邀请合格磋商供应商参加磋商：

1、采购方式：竞争性磋商

2、采购主要内容：

- (1) 采购主要内容：中山大学附属第一医院贵州医院净化过滤器
- (2) 数量：1批。
- (3) 本项目采购预算为：柒拾叁万伍仟陆佰贰拾柒元(¥735627 元)；
本项目最高限价为：柒拾叁万伍仟陆佰贰拾柒元(¥735627 元)。
- (4) 技术要求、服务和安全要求：详见磋商文件“第五部分政府采购项目详细的采购需求”
- (5) 验收标准、规范及方式：按服务要求及相关国家规范执行。
- (6) 交货地点或服务地点：采购人指定地点。
- (7) 是否允许分包：否。

3、磋商供应商资格要求：

- 1、一般资格审查：具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照），或自然人身份证明；
- 2、具有良好的商业信誉和财务会计制度：提供财务状况报告材料（2023 年度财务状况报告或 2025 年度开户银行出具的资信证明）；
- 3、提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(自行承诺)
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收（2024 年 1 月至今，任意三个月的纳税证明）和社会保障资金（2024 年 1 月至今，任意三个月的社保缴纳证明）的相关材料；

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

5、参加本次政府采购活动前三年内（2022年1月至今），在经营活动中没有违法违规记录；提供参加政府采购活动前三年内（2022年1月至今），在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明（自行声明）；

6、磋商供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用查询时间为采购公告发出时间至响应截止时间止任意时间节点，提供“信用中国”下载的信用报告及“中国政府采购网”网页查询截图。

7、本项目不接受联合体参与磋商

8、本项目专门面向中小企业采购，请供应商提供“中小企业声明函”（中小企业类别：其他未列明行业）

9、特殊资格要求：/

4、获取磋商文件信息：

（1）购买磋商文件时间：详见采购公告

（2）购买磋商文件地点：贵州省公共资源交易中心入库用户登录后，支付磋商文件费用后自行下载。（交易中心网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）。

（3）磋商文件获取方式：贵州省公共资源交易中心入库用户登录后，支付磋商文件费用后自行下载。（交易中心网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）。（交易中心电话：0851-85971822）

（4）磋商文件售价：0元人民币

5、磋商截止时间（北京时间）：详见采购公告（逾期递交的响应文件恕不接受）

6、磋商时间（北京时间）：详见采购公告

7、磋商地点：贵州省贵阳市遵义路65号贵州省公共资源交易中心

8、磋商保证金情况：

（1）磋商保证金额（元）：8000元

（2）磋商保证金交纳时间：详见采购公告

（3）磋商保证金交纳方式：按交易中心规定交纳

（4）开户银行及账号：

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司**GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD**

单位名称：贵州省公共资源交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

账 号：0109001400000182-0002

9、PPP 项目： 否

10、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定本项目是否专门面向中小企业采购：是，具体内容为：本项目专门面向中小企业采购的项目，中小企业划分所属行业：其他未列明行业；供应商应为中小企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同中小企业），供应商须符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件。

特别提示：如采购项目或品目涉及中小企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号第十二条规定。

10、采购人信息：

采购人名称：	中山大学附属第一医院贵州医院
联系地址：	贵州省贵阳市花溪区天河潭大道
项目联系人：	黄老师
联系电话：	/

11、采购项目需要落实的政府采购政策：详见磋商文件。

12、采购代理机构信息：

采购代理机构全称：	贵州鹏业国际机电设备招标有限公司
联系地址：	贵阳市北京路 27 号鑫都财富大厦 16 楼
项目联系人：	李柯、周治旭
联系电话：	0851-86608079

13、监督部门

监督部门	贵州省财政厅
监督电话	0851-86892180
详细地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路 242 号省府大院 7 号楼

第二部分：磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表：

前附表说明：本表关于本项目的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	须知条款号	内 容
说 明		
1		项目名称：中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调及新风系统过滤器更换采购项目（二次）
2		采购方式：竞争性磋商 项目类型：货物类
3	2.1	采购代理机构名称、地址、电话、传真号 名称：贵州鹏业国际机电设备招标有限公司 地址：贵州省贵阳市北京路鑫都财富大厦 16 楼 电话及传真：0851-86607892
响应文件的编制和递交		
4	9.4	(1)响应文件编制:通过贵州省公共资源交易公共服务平台下载“投标文件制作工具(采购文件在线编制版)”编制响应文件，生成电子响应文件，使用数字(CA)或移动 CA 证书(贵州交易通 APP、标信通 APP)证书进行加密、签章。 (2)响应文件提交截止时间:详见贵州省政府采购网采购公告 (3)响应文件提交地点:贵州省公共资源交易公共服务平台-网上交易大厅-文件递交。 (4)开启时间:同响应文件提交截止时间 (5)开启地点:贵州省公共资源交易公共服务平台-网上交易大厅 响应文件副本份数及其他要求：/ 其他要求： /
5	9.5	响应文件是否需分册装订：由供应商自行决定是否需要分册
	10	项目限价：735627 元

6	15.2	<p>磋商保证金金额：8000 元。</p> <p>磋商保证金缴纳时间：详见采购公告</p> <p>磋商保证金缴纳方式：磋商保证金提交形式：银行转账、电汇、网银、银行保函或保证保险。</p> <p>磋商保证金以银行转账、电汇、网银形式提交的,应当从供应商基本账户转出。</p> <p>若磋商保证金以银行转账、汇票、网银形式提交的，应在投标文件中提交由贵州省公共资源交易中心交易平台出具的保证金收据复印件。</p> <p>递交磋商保证金户名：贵州省公共资源交易中心</p> <p>递交磋商保证金开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行</p> <p>账号：0109001400000182-0002</p> <p>特别提示 贵州省公共资源交易系统以银行转账方式缴纳的投标保证金，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标。</p> <p>磋商保证金以银行保函形式提交的，银行保函须由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或其省、直辖市、市级分行出具，其有效期应当不小于投标有效期。银行保函内容应载有供应商名称、项目名称、保证金金额、保函有效期。</p> <p>银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交磋商保证金，资格审查不合格。</p> <p>若磋商保证金以银行保函形式提交的，应在投标文件中提交磋商保证金银行保函复印件，开标时还须单独提交银行保函原件（单独提交的银行保函原件无须密封）。</p> <p>磋商保证金以保证保险形式提交的，投标保证保险凭证须由一家在中华人民共和国境内注册和营业的保险机构出具，其有效期应当不小于投标有效期。</p> <p>保证保险保单能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险机构的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。通过贵州省公共资源交</p>
---	------	--

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

		<p>易金融服务平台开具的电子保证保险保单可直接在线验证真伪。</p> <p>若磋商保证金以保证保险形式提交的，应在投标文件中提交投标保证保险凭证复印件。</p> <p>磋商保证金有效期：同磋商有效期</p>
7	15.5	<p>根据财政部 87 号令和 74 号令的规定，未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后 5 个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还。如逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮 20% 后的利率支付资金占用费。</p>
	15.6	<p>最终按贵州省公共资源交易中心的规定执行。</p>
8	15.7	<p>其他可以不予退还磋商保证金的情形（如有）：</p> <p><u>1、磋商文件中规定采购代理服务费用由成交供应商支付时，如成交供应商未按规定办理，采购代理机构有权不予退还其磋商保证金。</u></p>
9	16.1	磋商有效期：响应文件从磋商之日起，磋商有效期为 90 天
10	17.2	<p>封套上应载明的信息：</p> <p><u>（项目名称）</u> 政府采购项目响应文件</p> <p>供应商名称：</p> <p>项目编号：</p> <p>联系人：</p> <p>联系人电话：</p> <p>在____年____月____日____时前不得开启</p>
11	17.3	其他密封和标记要求（如有）：/
12	18	递交响应文件的截止时间：详见采购公告
采 购 代 理 服 务 费		
13	30	<p>本项目采购代理服务收费收取标准及方式：</p> <p>1、采购代理服务收费收取标准：</p> <p>按照《贵州省招标（采购）代理服务收费指导意见》中“招标（采购）代理服务收费指导标准下浮 30% 进行取费，采购代理服务费按上述费率文件向本项目的成交供应商收取。（代理费计价的基数按</p>

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

		<p>本项目预估总的服务期内合同金额进行计算)</p> <p>2、采购代理服务费用缴纳形式</p> <p>1) 成交供应商签约前向采购代理机构签署采购代理服务费用承诺书。</p> <p>2) 成交供应商向采购代理机构直接缴纳采购代理服务费用。可用汇票、电汇、现金等付款方式。</p> <p>3) 采购代理服务费用付至以下开户银行（如有临时指定，以临时指定为准）：</p> <p>收款人名称：贵州鹏业国际机电设备招标有限公司</p> <p>开户银行：农行贵阳黔灵支行</p> <p>账号：23170001040008346</p>
14	17.6	<p>(1) 本项目专门面向中小企业采购。</p> <p>(2) 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业；</p> <p>(3) 属于中小企业（按“中小企业划分标准所属行业”）、残疾人福利性企业、监狱企业产品（或承担的工程、服务）的，须在响应文件中同时提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件。</p>

A 说 明

1. 合格磋商供应商的范围：

- 1.1 凡符合本项目采购公告中“磋商资格要求”的供应商均可参加磋商。
- 1.2 磋商供应商应遵守中国政府采购有关的法律和规章条例。

2. 定义：

- 2.1 “采购代理机构”系指第一部分所指的组织本次采购的采购代理机构。
- 2.2 “磋商供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

3. 磋商费用：

- 3.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

B 磋商文件

4. 本磋商文件用以阐明本项目所需货物或服务、磋商程序和合同条款之内容。
5. 磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商对磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商可能被拒绝。
6. 磋商文件的澄清：
 - 6.1 磋商供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，需用书面形式通知采购代理机构，但通知不得迟于磋商文件发售后 3 天使采购代理机构收到。采购代理机构应用书面作出答复。
7. 磋商文件的修改：
 - 7.1 在磋商截止时间前，采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对磋商供应商提问的澄清，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。
 - 7.2 对磋商文件的修改，将以书面、电报、传真的形式通知已购买磋商文件的每一磋商供应商。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

C 响应文件编制说明

8. 响应文件的语言及计量单位：
 - 8.1 响应文件和采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写。
 - 8.2 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
9. 响应文件编制说明：
 - 9.1 响应文件应按磋商文件规定的格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
 - 9.1.1 通过贵州省公共资源交易公共服务平台下载“投标文件制作工具((采购文件在线编制版))”编制响应文件，生成电子响应文件，使用数字(CA)证书或移动(CA)证书(贵州交易通 APP、标信通 APP)进行加密、签章。
 - 9.1.2 电子响应文件的每一页都应加盖电子签章，明确要求签字的地方必须根据要求由供应商法定代表人(印章或签字)或授权代表(字)。
 - 9.2 响应文件应当对磋商文件中实质性内容作出响应。响应文件在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
 - 9.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，磋商函及对响应文件的澄清、说明和补正应由磋商供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或盖单位章。

由磋商供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合磋商文件规定的格式。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由磋商供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

9.4 本项目为不见面开标项目：供应商须在递交投标（响应）文件截止时间前完整的将加密电子投标（响应）文件（.GPT 对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou. gov. cn），加密上传的电子投标（响应）文件最大不超过 500MB。投标截止时间前未完成投标（响应）文件传输或撤回投标（响应）文件的，视为未递交投标（响应）文件。投标（响应）截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标（响应）文件。不见面开标需使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标（响应）文件时使用的加密数字证书。

9.5 在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标（响应）文件的数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标（响应）文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标（响应）文件。

（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）。

9.6 除磋商供应商对错处作必要的修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。如果出现上述情况，改动之处应由磋商供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

9.7 电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

9.8 响应文件递交

9.8.1 供应商应在“磋商供应商须知前附表”规定的提交响应文件截止时间前将加密的电子响应文件上传至贵州省公共资源交易公共服务平台-网上交易大厅-文件递交。

9.8.2 逾期上传或未加密的响应文件或不符合规定格式的响应文件，贵州省公共资源交易公共服务平台将予以拒收，视为未提交电子响应文件，响应无效。

9.8.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等因素，因自身原因造成的响应文件上传不成功，自行承担全部后果

9.8.4 采购代理机构可以通过修改磋商文件自行决定酌情延长磋商时间。在此情况下，采购代理机构、采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的响应文件递交截止时间。

10. 磋商报价：

10.1 磋商供应商应按磋商文件规定的格式，填写磋商单价和磋商总价，表格要求内容齐全、完整、数据准确。如果单价与总价有出入，以单价为准。响应文件中如有分包情况，磋商供应商按包作为一个整体单元，并对包中所有内容进行磋商，包中分项磋商将被拒绝（除磋商文件中其他部分另有特别说明或要求外），磋商供应商对每种货物或服务只允许有一个报价（除磋商文件中另有说明或要求外），采购代理机构不接受有任何选择的报价。

10.2 磋商价格表填写时应注意下列要求：

- (1) 特别要求的其他的费用（如有）。
- (2) 特别要求的培训及其它附带服务的费用（如有）。

11. 磋商货币：

11.1 磋商供应商一律用人民币填报。

12. 磋商供应商资格的证明文件：

12.1 磋商供应商必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

13. 磋商供应商的技术响应性文件：

13.1 磋商供应商须提交证明其拟供货物或服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

13.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等形式。

14. 磋商供应商的商务响应性文件：

14.1 磋商供应商须提交证明其拟供货物或服务符合磋商文件规定的商务响应文件，作为响应文件的一部分。

15. 磋商保证金：

15.1 磋商保证金为响应文件的组成部分之一。

15.2 磋商供应商应按照磋商供应商须知前附表要求提交磋商保证金。

15.3 磋商保证金用于保护本次磋商免受因磋商供应商的行为而引起的风险。

15.4 未按规定提交磋商保证金的磋商，将被视为无效磋商。

15.5 未成交的磋商供应商的磋商保证金，按磋商供应商须知前附表规定退还。

15.6 成交的磋商供应商的磋商保证金，按磋商供应商须知前附表规定退还。

15.7 发生以下情况磋商保证金将被不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的。
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

(5) 发生磋商供应商须知前附表规定的其他可以不予退还磋商保证金的情形。

16. 磋商有效期：

16.1 响应文件从磋商之日起，磋商有效期为 90 天，特殊采购项目在磋商供应商须知前附表另行规定。

D 响应文件的递交

17. 供应商属于须知前附表所对应的小微企业（按“中小企业划分标准所属行业-货物类”）、残疾人福利性企业、监狱企业产品（或承担的工程、服务）的，须在响应文件中提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件。

18. 递交响应文件的截止时间：见磋商供应商须知前附表。

19. 迟交的响应文件：

19.1 采购代理机构将拒绝在磋商截止时间后收到的响应文件。

20. 响应文件的修改和撤销：

20.1 磋商供应商在提交响应文件后对其响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在磋商截止时间之前收到该修改或撤销的通知，该通知须有经正式授权的磋商代表签字。

20.2 磋商供应商对响应文件修改的材料或撤销的通知应按第 17 和 18 条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤销磋商”字样。

20.3 磋商截止时间以后不得修改响应文件。

20.4 磋商供应商不得在磋商时间起至响应文件有效期期满前撤销响应文件。否则采购代理机构将按 15.7 款的规定不予退还其磋商保证金。

E 磋商和评审

21. 磋商：

21.1 采购代理机构按采购公告规定的时间和地点进行磋商。磋商供应商派代表参加。

21.2 磋商时，查验响应文件密封情况，确认无误后拆封并记录，磋商时，响应文件中磋商一览表(报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以磋商一览表(报价表)为准。

22. 磋商小组：

22.1 采购代理机构将根据政府采购采购货物或服务的特点组建磋商小组，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人的代表组成。磋商小组对响应文件进行审查、质疑、

评估和比较。

23. 响应文件的审查和响应性的确定：

23.1 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

23.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并线上通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.3 磋商时，磋商小组审查响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时。

23.4.1 可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.4.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以线上形式同时通知所有参加磋商的供应商。

23.4.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.5 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以线上形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.6 磋商时由磋商小组成员与单一供应商分别进行商务磋商。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

23.7 废标条款，出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理，项目/品目评审终止

23.7.1 符合专业条件的或对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（货物类）；符合专业条件的或对磋商文件作实质响应的供应商不足二家的（服务类）。

23.7.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

23.7.3 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

23.7.4 因重大变故，采购任务取消的。

23.7.5 法律法规规定的其他情形。

23.7.6 发生磋商供应商须知前附表规定的其他情况。

23.8 无效磋商条款，出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效磋商处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入磋商供应商家数：

23.8.1 递交的响应文件不完整或未按磋商文件要求盖公章及签字的。

23.8.2 供应商不符合国家及磋商文件规定的资格条件的。

23.8.3 同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者磋商报价的，未声明哪一个报价有效的。

23.8.4 项目接受联合体磋商时，磋商联合体未提交联合磋商协议的。

23.8.5 磋商报价经评审委员会认定低于成本价的。

23.8.6 磋商报价高于磋商文件载明的财政预算控制价的。

23.8.7 响应文件未对磋商文件的实质性要求和条件作出响应的。

23.8.8 供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的。

23.8.9 响应文件未装订成册的；

23.8.10 未交纳磋商保证金的；

23.8.11 磋商有效期不满足磋商文件要求的。

23.8.12 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物或服务磋商过程中同时参加磋商的。

23.8.13 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。

23.8.14 法律、法规规定的其他无效情形。

24. 响应文件的澄清：

24.1 为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向磋商供应商质疑，请磋商供应商澄清其磋商内容。磋商供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

24.2 重要澄清的答复应是线上的，并作为响应文件的一部分。

25. 对响应文件的评估和比较：

25.1 采购代理机构及其组织的磋商小组将对实质性响应的响应文件进行评估和比较。

25.2 磋商小组按照本项目磋商文件“评审方法及标准”规定对磋商供应商进行评审。

26. 保密：

26.1 有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向一切情况都不得透露给任一磋商供应商或与上述评审工作无关的人员。

26.2 磋商供应商不得干扰采购代理机构组织的评审活动，否则将废除其磋商，并承担相应的法律责任。

F 确定成交

27. 成交准则：根据磋商小组的评议决定授予符合磋商文件要求，并能圆满地履行合同的成交供应商。

28. 成交通知：

28.1 评审结束，公告成交结果时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。

28.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

29. 签订合同：

29.1 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

G 采购代理服务费用

30. 采购代理服务费用：本项目采购代理服务费用收取标准及方式：见磋商供应商须知前附表

第三部分：磋商程序

本项目磋商程序根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的要求编制。

一、磋商主持人：

磋商小组组长

二、磋商小组成员：

1、采购单位代表：1人

2、有关专家：2人

三、磋商主要内容：

1、磋商供应商所提供的技术、服务方案是否最大程度的满足采购要求；

2、磋商供应商对本项目的具体服务承诺内容；

3、磋商供应商对本项目商务条款的相应承诺内容；

4、磋商小组有权要求所有参加磋商的磋商供应商在规定的时间内（原则上不超过15分钟）提出最终报价及有关承诺；

5、其它磋商小组需要了解和磋商的内容。

四、磋商程序

1、磋商文件发给三家以上合格的供应商，提交最后报价的供应商不得少于3家，按照《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

2、磋商时间及地点：

磋商时间：详见采购公告

磋商地点：贵州省贵阳市遵义路65号贵州省公共资源交易中心

3、响应文件的澄清：对响应报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者

有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正；供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

4、磋商小组确定磋商轮次（一般不超过两轮）后，与单一供应商按照递交响应文件的顺序或系统中排序分别进行磋商。磋商内容包括：报价、技术要求、要求提供的商务和技术相关文件、售后服务等。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6、最后一轮磋商结束后，所有实质性响应的供应商须在磋商小组规定的时间内提交最后报价（以书面形式确认，并由磋商供应商授权代表签署）。

7、磋商小组应给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。被磋商小组认定为未实质性响应磋商文件的响应文件，其供应商不再进入下一轮磋商报价。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法依照“评分标准”对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

9、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则优先采购“节能产品、环境标志产品”，在“节能产品、环境标志产品政府采购产品包清单”（财政部等相关部门公示）范围内的产品，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。若都是或者都不是“节能产品、环境标志产品”，按照技术指标优劣顺序推荐。

10、磋商时由磋商小组成员与单一供应商分别进行商务磋商。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

五、磋商小组成员独立评审，并记录、整理磋商评审报告，由磋商小组向采购人推荐

成交候选供应商。

第四部分：评审方法及标准

一、评审方法采用的评审方法：综合评分法

综合评分法，是指在满足磋商文件实质性要求的前提下，评审专家按照磋商文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为成交候选供应商的评审方法。

二、评审形式（采用以下具体步骤）

第一步：资格性审查，本项目由磋商小组综合审查磋商供应商资格情况，是否符合磋商文件的基本资格要求，符合者将作为有效磋商供应商，并进入第二步评议。不符合，其磋商作为无效磋商供应商，不能进入第二步评议。审查内容如下表：

序号	资格要求	
1	一般资格审查	具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照），或自然人身份证明；
2		具有良好的商业信誉和财务会计制度：提供财务状况报告材料（2023 年度财务状况报告或 2025 年度开户银行出具的资信证明）；
3		提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行承诺）
4		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收（2024 年 1 月至今，任意三个月的纳税证明）和社会保障资金（2024 年 1 月至今，任意三个月的社保缴纳证明）的相关材料；
5		参加本次政府采购活动前三年内（2022 年 1 月至今），在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前三年内（2022 年 1 月至今），在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明（自行声明）；

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

6	磋商供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用查询时间为采购公告发出时间至响应截止时间止任意时间节点，提供“信用中国”下载的信用报告及“中国政府采购网”网页查询截图。
7	本项目不接受联合体参与磋商
8	本项目专门面向中小企业采购，请供应商提供“中小企业声明函”。（中小企业类别：其他未列明行业，中小企业成交人将在成交结果公示时对外公开，请认真、慎重填写）

第二步：符合性审查，由本项目磋商小组综合审查磋商供应商符合性情况，是否符合磋商文件的符合性要求，符合者将作为有效磋商，并进入第三步评议。不符合，其磋商作为无效磋商，不能进入第三步评议。审查内容如下表：

序号	要求
1	没有违反第二部分磋商供应商须知 23.8 无效磋商条款的要求
2	符合“第五部分政府采购项目详细的采购需求”中商务带★要求

第三步：确定成交供应商（按评分细则对通过资格和符合性审查的磋商供应商给相应的评分，并计算其总得分，按各项评审因素权重计算各有效磋商供应商的最终得分）

（一）本项目政府采购政策落实情况：详见评审设置。

（二）评分细则如下：

1	报价分：(满分 30 分)	
序号	评审内容	评分标准
1.1	报价分（满分 30 分）	<p>投标报价分=（最低有效投标报价/有效投标报价）×30</p> <p>注：评标基准价指满足采购文件要求的所有供应商有效投标价格的最低报价。有效投标报价指满足采购文件要求的各投标供应商的投标报价。</p> <p>磋商小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过资格</p>

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

		符合性审查投标供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标供应商不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其作为无效投标处理。
2	技术分:(满分 47 分)	
序号	评审内容	评分标准
2.1	投标产品技术及性能要求评分 (满分 20 分)	<p>(1) 投标产品完全满足或优于招标文件“第五部分 采购需求”中“相关技术参数要求”的条款的得 20 分。</p> <p>(2) 投标产品的响应与招标文件“第五部分 采购需求”中带▲标识的“技术参数要求”的任意一条条款存在负偏离,在 20 分的基础上,扣减 3 分/条。</p> <p>(3) 投标产品的响应与招标文件“第五部分 采购需求”中其他“技术参数要求”的任意一条条款存在负偏离,在 20 分的基础上,扣减 1 分/条,以此类推,直至扣减到 0 分为止。</p> <p>注:证明材料为厂家产品彩页或说明书、加盖厂家公章的技术参数承诺函、白皮书、第三方机构出具的检测报告等并加盖鲜章,条款明确要求提供指定证明材料(如检测报告)的,应当按要求提供,否则认定为“负偏离”予以扣分。</p>
2.2	检测报告评分 (满分 8 分)	<p>(1) 供应商提供给本项目的所有产品必须为符合国家标准设备,供应商需提供 2023 年 1 月至今由《国家空调设备质量监督检验中心》或具备检测资质的第三方检测机构出具的本次所投设备的所有级别过滤器(粗(初)效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器和高效过滤器)检测报告(提供不同过滤效率的过滤器,每提供一份得 1 分,最高得 4 分;重复项按同一份报告计算);</p>

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

		<p>(2) 供应商每提供一份第三方检测机构出具的 1 份 2023 年 1 月至今低效过滤器防火检测报告得 1 分; 最高得 2 分;</p> <p>(3) 供应商每提供一份第三方检测机构出具的 1 份 2023 年 1 月至今中效过滤器防火检测报告得 1 分; 最高得 2 分;</p> <p>注: 所有检测报告必须是供应商或者产品生产厂家 (过滤器厂家) 为委托单位的检测报告 (需字迹清晰, 否则视为未提供), 其他单位委托的检测报告视为未提供。</p>
2.3	供应商技术实力评分 (满分 14 分)	<p>供应商需具备专业的设备和足够的技术实力确保项目的实施。</p> <p>(1) 供应商需具备过滤器更换服务相关的净化自检设备 (尘埃粒子计数器、风速仪、温湿度检测仪、风量罩、压差计), 并提供相应以上检测设备 2024 年度的校准检验报告, 每提供一份第三方检测机构出具的以上设备校准检验报告得 2 分, 最高得 10 分, 重复项按同一份报告计算 (5 项检测设备校准报告)。</p> <p>(2) 供应商派驻现场人员应具备服务所需的专业技术能力, 具备净室运维相关专业 (环境工程、净室技术、净室检测与控制技术、洁净室设备安装运维、暖通空调) 中级及以上技能等级。每提供一个具备以上专业的证书得 2 分 (证书需在有效期内), 最高得 4 分。</p> <p>注: 所有检测报告必须是供应商为委托单位的检测报告, 其他与本项目无关的单位委托的检测报告不予采纳。供应商派驻现场的具备有效期内相应专业等级证书人员需提供 2025 年 1 月至今任意一个月的社保证明文件。</p>
	综合能力 (满分 5 分)	<p>(1) 供应商提供生产过滤器的厂家应具备滤材生产线及高效净化生产车间, 并提供相应的证明图片及材料, 得 2 分; (2) 供应商提供产品为供应商自主开发品牌并提供 2024 年某月某日生产量报表一份, 提供相应的证明材料并加盖公章, 得 1 分; (3) 具有采购人供货保障、质量</p>

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

		保证措施、质量承诺，以上内容提供齐全得 2 分，缺项或未提供不得分。
3	商务分：(满分 23 分)	
序号	评审内容	评分标准
3.1	供应商企业实力评分(满分 16 分)	<p>①供应商需具备提供完善的 ISO 体系认证（环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系），认证范围必须包含净化工程材料的销售和净化区域专业清洗、消毒服务相关内容，并且认证带 CNAS 标识。</p> <p>（1）每提供一份完全符合以上要求的 ISO 认证文件的 2 分，最高的 6 分。</p>
		<p>②根据供应商提供的 2023 年 1 月至今签定的与本次采购同类过滤器项目合同进行评价，并提供更换完成后本年度服务期内第三方合格的净化检测报告。</p> <p>（1）能提供满足以上要求的合同和检测报告，每提供一份得 2 分，最高得 4 分，不提供不得分。</p>
		<p>③根据供应商所提供的过滤器产品专利证书(①发明专利，每提供一份得 1.5 分，最多得 3 分；②实用新型专利，每提供一份得 1 分，最多得 3 分；以上两项累计最高的得 6 分，不提供不得分；</p>

3.2	服务方案评分 (满分5分)	<p>评标委员会根据投标人提供的项目服务方案进行评价。</p> <p>内容包括人员配置、服务团队、服务质量保障、维保质量保障、安全管理保障措施等横向对比。</p> <p>(1) 方案根据上述要求编制，内容具体全面，科学合理、逻辑完整、可行性强，完全满足采购人的需求，得5分；</p> <p>(2) 方案根据上述要求编制，内容可行性较好，基本满足采购人的需求，得3分；</p> <p>(3) 方案根据上述要求编制，内容较简单，逻辑相对完整、可行性一般，基本满足采购人的需求，得2分；</p> <p>(4) 方案未完全根据上述要求编制，内容粗陋，逻辑较弱、可行性较差，不能满足采购人需求，得0分；</p>
3.4	售后服务点评价 (满分2分)	<p>本项目服务对象均为医院重点科室、区域，供应商除需提供日常服务外，必须具备完善的应急、突发事件响应和处理方案，并提供相应实质性的证明文件和资料，需提供自有应急仓库（需提供租赁合同或房产证明）或承诺成交后建立应急仓库及应急仓库地点配送至采购人处的地图查询的时间等实质性证明资料，不应仅包含书面承诺）。</p> <p>(1) 供应商有完善的应急相应措施和方案，应急服务响应时间小于60分钟的，并能提供满足以上要求的实质性响应文件的，得2分；</p> <p>(2) 供应商有完善的应急相应措施和方案，应急服务响应时间在大于1小时不超过2小时内的，并能提供满足以上要求的实质性响应文件的，得1分；</p> <p>(3) 以上均不满足要求，得0分；</p>

政策加分

序号	评分因素	分值	评分标准
----	------	----	------

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

5	政策加分	政策性加分	2	所投产品属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”（财政部等相关部门公示）范围内的产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在采购评审工作过程中给予加分，在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。
		政策性加分 （需提供原产地工厂经营许可证，营业执照等，经营范围需包含本次招标主体产品，且需要提供佐证设备生产地址为少数民族自治区域的证明材料）	3	根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第68号）、《中华人民共和国政府采购实施条例》（国务院第658号令）、贵州省财政厅文件（黔财采【2014】15号）的规定，对产品原产地在少数民族地区的投标主产品（不含附带产品）在总得分基础上加3分。 注：①本项加分仅适用于货物采购项目。②少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；③享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省（设备制造商注册地址需为少数民族自治区、县、村）。④投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%进行确定。

（三）评审总得分计算方法：

$$\text{评审总得分} = (F1 + F2 + F3 + \dots + Fn) / n$$

F1、F2……Fn 分别为各项评分因素的汇总得分；

n 为磋商小组成员人数

注：以上打分均为整数，计算最终得分保留小数两位。

（四）排序原则：按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（五）成交原则：由磋商小组根据计算各有效磋商供应商的最终得分排名向采购人推

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

荐得分最高的前三名，原则上由采购人现场依序确定成交供应商。

三、本评审方法的解释权为招标代理机构。

中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调
及新风系统过滤器更换采购项目（二次）

第五部分：政府采购项目详细的采购需求

第一节 采购需求

说 明

1. “产品名称”仅是招标人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定名称。招标人或招标代理机构欢迎投标人根据技术参数（规格）要求的基本要求，采用满足或优于要求的产品参加投标。

2. 凡在“技术参数（规格）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品，投标人应在投标文件中将其标配参数（规格）详细列明。

3. 投标人应注意投标的风险，认真阅读和理解招标文件，并应如实填写技术参数（规格）要求偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明某投标人没有如实填写技术参数（规格）要求偏离表或有虚假材料应标行为，**该投标将被视作非实质性投标作无效投标处理。**

若用户验收时发现任一产品存在虚假应标情况，将取消其中标资格，拒绝支付合同货款，并可追究相应的法律责任。

4. 投标人须按“投标文件格式”的要求，提供相应的技术证明材料。

5. 本项目须按产品包为单位制作投标文件。

一、净化各区域过滤器需求规格及数量

序号	使用部位	产品名称	效率	规格型号	单位	数量（全年）	备注
1	消毒供应中心	粗（初）效过滤器	G4	595*595*46	块	72	
2		粗（初）效过滤器	G4	595*287*46	块	54	
3		粗（初）效过滤器	G4	595*490*46	块	12	
4		中效过滤器	F8	595*595*381	块	24	袋式
5		中效过滤器	F8	595*287*381	块	4	袋式
6		中效过滤器	F8	595*490*381	块	8	袋式
7		中效过滤器	F5	335*385*21	块	36	
8		中效过滤器	F5	335*585*21	块	100	

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

9		中效过滤器	F5	335*885*21	块	4	
10		高效过滤器	H13	484*484*80	块	43	
11		高效过滤器	H13	320*320*70	块	8	
12	四层手术室	粗（初）效过滤器	G4	595*595*46	块	318	
13		粗（初）效过滤器	G4	595*287*46	块	120	
14		粗（初）效过滤器	G4	490*595*46	块	60	
15		中效过滤器	F8	595*595*381	块	148	
16		中效过滤器	F8	595*287*381	块	48	
17		中效过滤器	F8	490*595*381	块	40	
18		中效过滤器	F5	1035*340*20	块	52	
19		中效过滤器	F5	1135*340*20	块	8	
20		中效过滤器	F5	439*239*20	块	8	
21		中效过滤器	F5	340*440*20	块	16	
22		中效过滤器	F5	290*340*20	块	8	
23		中效过滤器	F5	540*540*20	块	40	
24		中效过滤器	F5	440*440*20	块	32	
25		中效过滤器	F5	340*340*20	块	4	
26		亚高效过滤器	H10	595*595*292	块	16	
27		亚高效过滤器	H10	595*287*292	块	2	
28		高效过滤器	H13	915*610*90	块	11	
29		高效过滤器	H13	610*305*90	块	2	
30		高效过滤器	H13	762*410*90	块	2	
31		高效过滤器	H13	915*410*90	块	6	
32	高效过滤器	H14	570*570*90	块	24	液槽式	
33	高效过滤器	H14	340*340*90	块	13	液槽式	
34	三层手术室	粗（初）效过滤器	G4	595*287*46	块	162	
35		粗（初）效过滤器	G4	595*595*46	块	228	
36		粗（初）效过滤器	G4	595*490*46	块	30	
37		中效过滤器	F8	595*287*381	块	68	袋式
38		中效过滤器	F8	595*595*381	块	88	袋式

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

39		中效过滤器	F8	595*490*381	块	20	袋式
40		中效过滤器	F5	290*290*96	块	36	
41		中效过滤器	F5	335*385*21	块	8	
42		中效过滤器	F5	335*585*21	块	72	
43		中效过滤器	F5	535*535*21	块	40	
44		中效过滤器	F5	380*380*21	块	96	
45		中效过滤器	F5	1030*280*18	块	136	
46		中效过滤器	F5	980*280*18	块	16	
47		中效过滤器	F5	780*280*18	块	8	
48		亚高效过滤器	H10	595*595*292	块	12	
49		高效过滤器	H13	484*484*80	块	51	
50		高效过滤器	H13	320*320*70	块	24	
51		高效过滤器	H13	610*305*294	块	36	
52	新风机房	粗（初）效过滤器	G4	628*542*46	块	186	
53		粗（初）效过滤器	G4	315*542*46	块	86	
54		粗（初）效过滤器	G4	315*1047*46	块	21	
55	精密空调	粗（初）效过滤器	G4	995*850*21	块	264	
56		粗（初）效过滤器	G4	850*400*40	块	6	
57		粗（初）效过滤器	G4	790*420*40	块	6	
58	血液移植病房	粗（初）效过滤器	G4	595*595*95	块	27	
59		粗（初）效过滤器	G4	595*295*95	块	2	
60		粗（初）效过滤器	G4	295*295*95	块	1	
61		粗（初）效过滤器	G4	289*595*95	块	4	
62		粗（初）效过滤器	G4	595*495*95	块	4	
63		中效过滤器	F8	595*595*534	块	23	
64		中效过滤器	F8	595*495*534	块	8	
65		中效过滤器	F8	295*295*534	块	1	

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

66	中效过滤器	F8	595*295*534	块	8	
67	亚高效过滤器	H10	595*495*292	块	4	
68	亚高效过滤器	H10	595*295*292	块	2	
69	中效过滤器	F5	1030*340*20	块	48	
70	中效过滤器	F5	535*345*20	块	15	
71	中效过滤器	F5	435*235*20	块	21	
72	中效过滤器	F5	535*535*20	块	4	
73	中效过滤器	F5	835*340*20	块	2	
74	高效过滤器	H13	484*484*90	块	26	
75	高效过滤器	H13	320*320*90	块	23	
76	高效过滤器	H13	560*790*70	块	99	
77	高效过滤器	H13	495*995*70	块	9	

注：本项目不分包，供应商必须对整体项目进行投标。

二、项目概况：

1、中山大学附属第一医院贵州医院本次层流过滤器更换服务对应区域和内容：

- ① 医技楼三层消毒供应中心，以及对应的净化循环机组和净化新风机组；
- ② 医技楼三层手术室、相应的洁净走廊、污物走廊及辅助用房，以及以上手术室和洁净区域对应的净化循环机组和净化新风机组；
- ③ 医技楼四层手术部、相应洁净走廊、污物走廊及辅助用房，以及以上手术室和洁净区域对应的净化循环机组和净化新风机组；
- ④ 住院楼十八层血液移植病房，以及对应的净化循环机组和净化新风机组；
- ⑤ 全院所有新风机组按一年更换 1-2 次计算，具体更换次数根据科室使用要求决定；
- ⑥ 全院精密空调机组按一年更换 2 次计算；

2、本次项目要求对以上所有区域、系统内各级层流净化过滤器按国家相关要求和院感要求进行更换，对相应区域内的新风滤网、回风滤网进行清洗，对所有回风、排风口进行清洗和消毒

3、净化区域高效过滤器更换完毕后，供应商需组织专业技术人员对洁净区相关洁净参数进行一次全面的自检。院重点科室（手术室等）需要组织有资质的第三方检测机构对相关数据进行检测，并提供第三方检测机构出具的正式检测报告。确保相关区域

洁净参数满足规范要求，保证洁净区正常使用。

一、层流过滤器更换及检测相关规范（标准为现行规范）：

《医院洁净手术部建筑技术规范》	GB50333
《洁净室施工及验收规范》	GB50591
《医院空气净化管理规范》	WS/T368
《洁净室及相关受控环境空气过滤器应用指南》	GB/T36370
《高效空气过滤器》	GB/T13554
《空气过滤器》	GB/T14295

二、层流过滤器更换及检测具体措施及要求：

- 1、净化过滤器更换服务工作需要安排 2 名专业工程师常驻医院现场，定期对洁净系统内滤网和各级过滤器（粗（初）效、中效、亚高效、高效）堵塞情况排查，发现问题后及时解决并更换。（需记录检查、更换周期表和其他相关记录表格）
- 2、净化新风采集口过滤网每周清洗一次或根据当地空气质量情况适当调整清洗周期。
- 3、净化区域室内高效送风口送风罩、网孔板每月清洁、灭菌一次。
- 4、净化区域内所有洁净区回、排风口纤维滤网每周检查和清洗一次，或者根据现场实际情况适当调整清洗周期。
- 5、净化区域新风机组粗（初）效过滤器每 1 个月进行一次更换，循环机组粗（初）效过滤器每 2 个月进行一次更换，更换时对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗。日常检查发现集尘现象严重的应缩短更换周期。
- 6、净化区域中效过滤器每 3 个月进行一次更换，更换时对净化机组进行一次清洗。日常检查发现集尘现象严重的应缩短更换周期。
- 7、净化区域亚高效过滤器每年更换一次，发现污染和堵塞及时更换。
- 8、净化区域高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力 160Pa 时进行更换。
- 9、全院普通新风机组内粗（初）效过滤器，根据科室使用要求进行更换。
- 10、全院精密空调机组过滤器，每 6 个月进行一次更换。
- 11、净化区域高效过滤器更换完毕后，供应商需组织专业技术人员对洁净区相关洁净参数进行一次全面的自检。院重点科室（手术室等）需要组织有资质的第三方检

测机构对相关数据进行检测，并提供第三方检测机构出具的正式检测报告。检测数据：①空气含尘浓度；②噪音；③送风量；④新风量；⑤正、负压值；⑥温度；⑦湿度；⑧照度。确保相关区域洁净参数满足规范要求，保证洁净区正常使用。

三、各级过滤器性能参数指标：

1、高效过滤器：

1.1 符合 GB13554-2020《高效空气过滤器》相关技术参数要求；

▲1.2 按 GB6165 钠焰法检验要求，在额定风量下对粒径 $\geq 0.3 \mu\text{m}$ 微粒的过滤效率应 $\geq 99.99\%$ ，初阻力 $\leq 250\text{pa}$ ，终阻力容尘量 ≥ 2 倍初阻力的容尘量，并提供相应的检测报告；

1.3 滤料：滤料采用优质超细玻璃纤维，抗张强度测定应符合 GB/T 12914 的规定，其纵向抗张强度应不小于 0.7 KN/m ，横向抗张强度应不小于 0.5 KN/m 。滤料在 $(3.5 \pm 0.2) \text{ Kpa}$ ，压力下的厚度不宜超过 0.40 mm ，且应均匀无硬块，滤料表面不应有裂纹、擦伤、针孔和色斑等，并提供相应的检测报告。

1.5 密封条：5mm 厚，常温 EPDM 较硬发泡体，邵氏硬度 28 ± 5 ；

1.6 密封胶：无溶剂型，常温双组份聚氨酯密封胶；

1.7 采用机械密封形式；

1.8 高效过滤器外框采用经过阳极处理的优质铝型材，型材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，滤框为镀锌型材（表面不带花纹），双面菱形喷塑钢护网，间隔线为进口热熔胶，外框做法按全内折做法；有隔板高效过滤器采用镀锌钢板式，无隔板高效过滤器采用铝合金外框。

1.9 结构强度：可承受 2000Pa 负压不变形；

2、亚高效过滤器：

2.1 符合 GB/T14295-2019《空气过滤器》要求；

▲（1）按 GB6165 钠焰法检验要求，在额定风量下对粒径 $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 微粒的过滤效率应 $\geq 97\%$ ，初始过滤器阻力应 $\leq 120\text{Pa}$ ；终阻力应 $\leq 300\text{Pa}$ 并提供相应的检测报告

2.2 滤材：优质超细玻璃纤维；采用抗菌抗病毒高效低阻化纤滤纸，并提供相应的检测报告。

2.3 防护网：菱形喷塑钢平网，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，外框：金属边框， $1.4\text{mm}-1.5\text{mm}$ 厚，

要求表面阳极处理；

2.4 密封条：5mm 厚，常温 EPDM 较硬发泡体，邵氏硬度 28 ± 5 ；

2.5 密封胶：无溶剂型，常温双组份聚氨酯密封胶；

2.6 采用机械密封形式。

3、中效过滤器：

3.1 符合 GB/T14295-2019《空气过滤器》相关技术参数要求；

▲3.2 在额定风量下对粒径 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 微粒的过滤效率应 $70\% > E \geq 60\%$ ，初阻力 $\leq 80\text{Pa}$ ，并提供相应的检测报告；

3.3 滤材：无纺布+熔喷+过滤棉+pp；滤袋采用超声波无缝熔合方式，需有良好的气密性及结合强度，不产生漏气或破裂；

▲3.4 采用抗菌抗病毒高效低阻核心过滤棉，要求过滤材料等级达到抗菌抗病毒，并提供相应的检测报告。

▲3.5 中效过滤器需采用耐高湿、防火或者阻燃材料，满足 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》B2 级标准要求，并提供相应的检测报告。

3.6 中效过滤器的滤框为镀锌框、边框 21mm 厚金属框，有足够的刚度防止扭曲和变形；

3.7 中效过滤器的过滤效率按设计要求配置 F6--F8 级别过滤器，中效过滤器袋数按中等袋数，常用匹配袋数为主。

4、粗（初）效过滤器：

4.1 符合 GB/T14295-2019《空气过滤器》相关技术参数要求；

▲4.2 额定风量下 $2\mu\text{m}$ 粒子过滤效率 $\geq 50\%$ ，滤材为阻燃性优质聚酯纤维；滤材为阻燃性优质材料，须达到阻燃，满足 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》B1 级标准要求、抗菌抗病毒、耐水洗，提供相关证明材料以便审核；效率级别 G4，额定风量下的初阻力 $\leq 50\text{Pa}$ ，额定风量下的终助力 200Pa ；以上参数须提供的第三方产品检测报告为准。

4.3 滤框为优质铝合金型材，外框表面进行阳极处理；滤材折叠式，内附龙骨支撑，可清洗式样，出封面带护网。

三、商务要求（标注★的条款或内容，为不允许负偏离的实质性要求和条件）

★1、交货期：

1.1、本项目合同签订期限为 1 年。

1.2、根据国家相关规定，在各级过滤器需要更换之前 5 天，向各科室提出更换申请，经科室同意后更换。

1.3、项目实施过程中发生中标人损害采购人权益的情况，采购人有权无条件终止合同；或在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，采购人有权立即与中标人无条件解除合同。

★2、交货地点：采购人指定地点。

★3、付款方式和条件：

(1) 双方签订完合同后，根据国家相关规定，在各级过滤器需要更换之前 5 天，向各科室提出更换申请，经科室同意后更换。更换完毕，并经科室和医学工程科验收

合格后，支付相应材料款项，按各科室每次实际更换的数量作为每次支付款项的依据，且年费用不得超过年预算。

(2) 双方签订价格为含税价，合同签订单位名称、乙方收款单位名称、发票开具单位名称必须一致，否则甲方有权不予支付货款。发票如若虚开或无故作废，一经发现一切责任由乙方承担。

4、技术及售后服务要求（通用要求。招标文件中对各产品有具体特殊规定的，按照其规定）

在产品保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知后，须在 2 小时内给予答复；并派合格的维修工程师在 24 小时内到用户现场进行维修，费用由中标人负责。如中标人在接到通知的 2 小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责。中标人负责对系统进行检验、安装、调试，直至验收合格，并提供安装调试报告。验收时应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准，所派人员的一切费用由中标人承担。中标人负责对用户操作人员提供现场设备操作、保养等培训，并承担相应费用。

★5、质保期：粗（初）效过滤器质保期为 2 个月，中效过滤器质保期为 3 个月，高效过滤器质保期为 1 年。

6、验收（通用要求。招标文件中对各品目有具体特殊规定的，按照其规定）

6.1、包装：主机、备件、附件、工具、资料等均应装箱，满足设备防潮、防震、防锈等要求，保证设备抵达安装现场完好无损，如因包装不当引起的责任事故，由中标人负责；按产品标准验收程序规程验收，以保证产品满足质量要求；

6.2、设备安装调试完毕后，如果采购人需要进行现场实验验证，中标人须配合试验验证，直至完全满足合同要求为最终验收；如果设备需经法定计量检定机构计量检定的，须检定合格后方可验收，且检定费用由中标方负责。

6.3、验收时提供投标产品在生产过程中的各项检验证书、验收合格证及随机附带的交货清单。设备到达用户所在地后，在接到用户通知的 1 周内，由中标人负责安排固定工程师安装、调试。如果设备自安装之日起，一周内不能正常使用、通过验收，则由中标人换一台同型号的新产品甚至无条件退货，并补偿买方相应损失。

7、售后服务及保修承诺（通用要求。招标文件中对各品目有具体特殊规定的，按照其规定）

7.1、投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

★7.1.1、产品保质期内的服务承诺；维修与更换有缺陷的货物或部件期限：接到采购人通知后 2 小时内响应，24 小时内派维修人员到达现场（如遇不可抗力因

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

素除外)并解决一般问题,特殊问题另行协商。质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件,质保期满后只收取用工费和投标时承诺的备品备件所需费用且在专业工程师上门维修、服务后付款。

中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调
及新风系统过滤器更换采购项目(二次)

第二节 实质性要求明细表

序号	商务实质性条款	技术实质性要求	备注
1	完全满足“第五部分：政府采购项目详细的采购需求-商务要求”中带★要求	/	

中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调及新风系统过滤器更换采购项目（二次）

第六部分：合同条款及格式

第一章 通用条款

一、签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

2、签订的合同以磋商文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

3、磋商文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4、成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由采购人可从推荐成交候选人名单中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。

5、采购人应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同副本报同级财政部门备案。

6、法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

二、追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，且在签订合同后一年内，经采购人报同级财政部门批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则采购人应重新组织采购。

政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

三、质量与验收

磋商文件中的服务满足国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者磋商文件、响应文件、书面承诺的技术要求。如对服务以及质量有争议，采购人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成交供应商承担全部责任。

中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调
及新风系统过滤器更换采购项目（二次）

第二章 特殊条款

无

中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调
及新风系统过滤器更换采购项目（二次）

第三章 拟签订的政府采购合同

政 府 采 购 合 同

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方就（项目名称）（项目编号），经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

- （一）合同格式以及合同条款
- （二）成交通知书
- （三）成交供应商在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
- （四）成交供应商响应文件
- （五）磋商文件
- （六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务项目

本合同所提供的服务项目内容：_____（与响应文件中磋商服务明细表一致）。

四、合同金额

合同金额为人民币_____万元，大写：_____。

五、付款途径

六、付款方式

分期支付方式

合同生效后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的____%，即人民币_____万元，大写：_____；提供服务成果并经双方验收合格之日起_____个工作日内甲方向乙方支付合同金额的____%，即人民币_____万元，大写：_____，余款5%即人民币_____万元，质保期（_____年）满后_____日内一次无息付清。

一次性支付方式

提供服务成果并经双方验收合格之日起_____个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款，即人民币_____万元，大写：_____。

其他支付方式

七、服务期限、地点

1、服务期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

2、服务地点：_____。

八、服务质量

乙方提供的服务应符合国家（或行业）规定标准。

九、知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、违约条款

1、乙方延迟提供服务，每延迟_____日，按合同金额的_____支付违约金。

2、一方不按期履行合同，并经另一方提示后_____日内仍不履行合同的，守约方

有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

3、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

4、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

5、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后____日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十一、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在____天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十二、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列____方式解决：

- 1、提交_____仲裁委员会仲裁；
- 2、向_____人民法院诉讼。

十三、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报政府采购监督管理部门备案。

十四、合同保存

本合同一式__份，甲方__份，乙方__份，招标代理机构__份，__市（县、区）

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

财政部门__份。

十五、其他需要补充的内容：

1、乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在磋商过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的服务。

2、其他服务内容：_____。

甲方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

乙方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注：本合同为参考范本，若有新增条款以采购人跟成交供应商协商签订的为准。

第七部分：响应文件编制规范

第一章 编制注意事项

一、格式

1. 响应文件及与磋商有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 响应文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字可以手写外，其余所有响应文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容磋商小组可以不认同。

5. 响应文件应严格按磋商文件提供的响应文件格式范本填写，磋商文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

6. 此项如与磋商供应商须知中规定有冲突的，按磋商供应商须知规定执行。

二、装订

1. 响应文件须用 A4 纸打印，按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。超过 A4 幅的应以相应幅面打印，但应折叠为 A4 幅大小后装订，磋商文件有提供图册等其它要求的除外。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商自行承担。

2. 响应文件须装订成册，不得采用活页、打孔等方式装订。
3. 此项如与磋商供应商须知中规定有冲突的，按磋商供应商须知规定执行。

三、签署与封装

1. 响应文件封面上须注明“正本”或“副本”字样，并加盖封面章和骑缝章。若正本与副本不符，以正本为准。响应文件不得涂改和增删。响应文件中所有复印件必须加盖供应商公章。响应文件范本中注明需要签章的地方，磋商供应商均须进行签章。

2. 响应文件装入密封袋内，密封完整，封口（接口）处加盖磋商供应商公章或法人签字后授权代表签字。

3. 其他密封和标记要求按照本项目磋商文件磋商供应商须知规定执行。

中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调及新风系统过滤器更换采购项目（二次）

第二章 磋商格式文件

中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调
及新风系统过滤器更换采购项目（二次）

附件一：磋商函

磋商函

致：贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

根据贵方（项目名称、项目编号）政府采购项目的磋商邀请，授权代表（姓名、职务）经正式授权并代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交按磋商文件要求提供的全部响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、愿按照磋商文件中的磋商供应商须知、合同条款、技术条件、图纸资料、交货期等要求提供所需货物/服务。
- 2、作为响应文件的一部分，我方愿意按照磋商文件要求提供本项目的磋商保证金。
- 3、如果我方成交，我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
- 4、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 5、我方响应文件自磋商之日起有效期为_____个日历日。
- 6、如果在规定的磋商时间后，磋商供应商在磋商有效期内撤回响应文件，贵方有权不予退还我方磋商保证金。
- 7、我方同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的响应文件或收到的任何磋商材料。

8、与本次磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

磋商供应商代表姓名、职务（印刷体）：

磋商供应商名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

附件二：法人授权书

法人授权书

致：贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

兹委派我单位（全权代表姓名）参加贵方组织的项目名称（项目编号： ）政府采购活动，全权代表我单位处理本次磋商中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

附全权代表情况：

姓 名： 性 别： 身份证号码：

部 门： 职 务：

通讯地址：

邮政编码：

电 话： 传 真：

其他联系方式：

附法人及授权代表人身份证复印件

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

年 月 日

年 月 日

（注：请另外单独封装一份，作为磋商时验证磋商授权代表身份）

附件三：磋商一览表

磋商一览表

项目名称：

标段（包、品目等）号：

序号	产品名称	数量	单位	规格/型号	制造商名称	单价（元）	小计金额（元）	是否为微型或小型企业产品； 是否为残疾人福利单位产品； 是否为监狱企业产品；
...								
投标报价（小写：元）：								
投标报价（大写：元）：								

磋商供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

磋商日期： 年 月 日

注：① 属于中小企业（按“中小企业划分标准所属行业”）、残疾人福利性企业、监狱企业产品（或承担的工程、服务）的，须在响应文件中提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件。

② 《中小企业声明函》格式详见附件八

③ 报价应为：投标单价固定：含运输、装卸搬运至指定交货地点、安装调试、验收、试运行、售后服务、各种税费等直至达到使用要求和采购人付款条件所发生的一切费用。即在投标有效期和合同有效期内，该投标单价固定不变。

④ 本项目投标人均须对产品包进行整体投标报价，且本项目有二轮系统中线上报价。

⑤ 最终报价不得高于供应商的上一轮报价，否则磋商小组有权将满足采购文件供应商的所有轮次的最低报价作为其最终报价，并作为计算依据。

附件四：分项报价表

分项报价表/最终分项报价表

序号	使用部位	产品名称	效率	规格型号	单位	数量 (全年)	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	消毒供应中心	粗(初)效过滤器	G4	595*595*46	块	72			
2		粗(初)效过滤器	G4	595*287*46	块	54			
3		粗(初)效过滤器	G4	595*490*46	块	12			
4		中效过滤器	F8	595*595*381	块	24			袋式
5		中效过滤器	F8	595*287*381	块	4			袋式
6		中效过滤器	F8	595*490*381	块	8			袋式
7		中效过滤器	F5	335*385*21	块	36			
8		中效过滤器	F5	335*585*21	块	100			
9		中效过滤器	F5	335*885*21	块	4			
10		高效过滤器	H13	484*484*80	块	43			
11		高效过滤器	H13	320*320*70	块	8			
12	四层手术室	粗(初)效过滤器	G4	595*595*46	块	318			
13		粗(初)效过滤器	G4	595*287*46	块	120			
14		粗(初)效过滤器	G4	490*595*46	块	60			
15		中效过滤器	F8	595*595*381	块	148			
16		中效过滤器	F8	595*287*381	块	48			
17		中效过滤器	F8	490*595*381	块	40			
18		中效过滤器	F5	1035*340*20	块	52			
19		中效过滤器	F5	1135*340*20	块	8			
20		中效过滤器	F5	439*239*20	块	8			
21		中效过滤器	F5	340*440*20	块	16			
22		中效过滤器	F5	290*340*20	块	8			
23		中效过滤器	F5	540*540*20	块	40			
24		中效过滤器	F5	440*440*20	块	32			
25		中效过滤器	F5	340*340*20	块	4			

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

26		亚高效过滤器	H10	595*595*292	块	16			
27		亚高效过滤器	H10	595*287*292	块	2			
28		高效过滤器	H13	915*610*90	块	11			
29		高效过滤器	H13	610*305*90	块	2			
30		高效过滤器	H13	762*410*90	块	2			
31		高效过滤器	H13	915*410*90	块	6			
32		高效过滤器	H14	570*570*90	块	24			液槽式
33		高效过滤器	H14	340*340*90	块	13			液槽式
34	三层手术室	粗（初）效过滤器	G4	595*287*46	块	162			
35		粗（初）效过滤器	G4	595*595*46	块	228			
36		粗（初）效过滤器	G4	595*490*46	块	30			
37		中效过滤器	F8	595*287*381	块	68			袋式
38		中效过滤器	F8	595*595*381	块	88			袋式
39		中效过滤器	F8	595*490*381	块	20			袋式
40		中效过滤器	F5	290*290*96	块	36			
41		中效过滤器	F5	335*385*21	块	8			
42		中效过滤器	F5	335*585*21	块	72			
43		中效过滤器	F5	535*535*21	块	40			
44		中效过滤器	F5	380*380*21	块	96			
45		中效过滤器	F5	1030*280*18	块	136			
46		中效过滤器	F5	980*280*18	块	16			
47		中效过滤器	F5	780*280*18	块	8			
48		亚高效过滤器	H10	595*595*292	块	12			
49		高效过滤器	H13	484*484*80	块	51			
50		高效过滤器	H13	320*320*70	块	24			
51		高效过滤器	H13	610*305*294	块	36			
52	新风机房	粗（初）效过滤器	G4	628*542*46	块	186			
53		粗（初）效过滤器	G4	315*542*46	块	86			
54		粗（初）效过滤器	G4	315*1047*46	块	21			

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

55	精密空调	粗（初）效过滤器	G4	995*850*21	块	264			
56		粗（初）效过滤器	G4	850*400*40	块	6			
57		粗（初）效过滤器	G4	790*420*40	块	6			
58	血液移植病房	粗（初）效过滤器	G4	595*595*95	块	27			
59		粗（初）效过滤器	G4	595*295*95	块	2			
60		粗（初）效过滤器	G4	295*295*95	块	1			
61		粗（初）效过滤器	G4	289*595*95	块	4			
62		粗（初）效过滤器	G4	595*495*95	块	4			
63		中效过滤器	F8	595*595*534	块	23			
64		中效过滤器	F8	595*495*534	块	8			
65		中效过滤器	F8	295*295*534	块	1			
66		中效过滤器	F8	595*295*534	块	8			
67		亚高效过滤器	H10	595*495*292	块	4			
68		亚高效过滤器	H10	595*295*292	块	2			
69		中效过滤器	F5	1030*340*20	块	48			
70		中效过滤器	F5	535*345*20	块	15			
71		中效过滤器	F5	435*235*20	块	21			
72		中效过滤器	F5	535*535*20	块	4			
73		中效过滤器	F5	835*340*20	块	2			
74		高效过滤器	H13	484*484*90	块	26			
75		高效过滤器	H13	320*320*90	块	23			
76		高效过滤器	H13	560*790*70	块	99			
77		高效过滤器	H13	495*995*70	块	9			
总价合计（元）									

①分项报价/最终分项报价的总价合计需与磋商报价/最终报价一览表的总价合计一致。

②本次磋商需要在贵州省公共资源交易中心系统中进行线上二次报价，最终分项报价需作为附件上传(建议提前制作好以上分项报价的excel文件，并向贵州省公共资源交易中心询问系统中附件上传位置，以便在最终报价时限内将最终分项报价盖章PDF扫描件作为附件上传)。

③分项报价中总价合计存在算数失误的，以利于采购人原则，取单价/总价合计/一

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

览表总价中价格低的报价为响应报价并作为总价报价的计算依据。

④在最终报价时若供应商未上传最终报价附件，则最终分项报价的单价依照系统上最终总价报价与上一轮响应总价报价所计算的折扣进行整体下浮后作为最终分项报价的单价。

中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调
及新风系统过滤器更换采购项目（二次）

附件五：资格审查材料

- 1、一般资格审查：具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照），或自然人身份证明；
- 2、具有良好的商业信誉和财务会计制度：提供财务状况报告材料（2023 年度财务状况报告或 2025 年度开户银行出具的资信证明）；
- 3、提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(自行承诺)
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收（2024 年 1 月至今，任意三个月的纳税证明）和社会保障资金（2024 年 1 月至今，任意三个月的社保缴纳证明）的相关材料；
- 5、参加本次政府采购活动前三年内（2022 年 1 月至今），在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前三年内（2022 年 1 月至今），在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明（自行声明）；
- 6、磋商供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用查询时间为采购公告发出时间至响应截止时间止任意时间节点，提供“信用中国”下载的信用报告及“中国政府采购网”网页查询截图。
- 7、本项目不接受联合体参与磋商
- 8、本项目专门面向中小企业采购，请供应商提供“中小企业声明函”（中小企业类别：其他未列明行业）

附件六：技术偏离表

技术偏离表

项目名称：

标段（包、品目等）号：

序号	名称	磋商文件技术要求	响应应答	偏离情况	偏离说明

1) 此表可自行扩展; 2) 对应技术要求逐条应答, 如有偏离, 响应供应商必须认真详细的填写; 如无任何偏离, 请填写“无偏离”。

磋商供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

磋商日期： 年 月 日

附件七：商务偏离表

商务偏离表

项目名称：

标段（包、品目等）号：

序号	名称	磋商商务技术要求	响应应答	偏离情况	偏离说明

注：1）此表可自行扩展；2）对应商务要求逐条应答，如有偏离，响应供应商必须认真详实的填写；如无任何偏离，请填写“无偏离”。

磋商供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

磋商日期： 年 月 日

附件八：中小企业声明

中小企业声明函

致：（采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加（采购人名称）单位的项目名称项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

磋商日期： 年 月 日

注：①本表将可能对外公开，请认真、慎重填写；

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

③不满足以上条件的投标供应商，不提供《中小企业声明函》。

附件十：残疾人福利性单位声明

残疾人福利性单位声明函

致： (采购人名称) ：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利单位，且本单位参加 采购人名称 的 采购项目名称 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

由本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担责任。

磋商供应商名称（盖章）： XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

磋商日期： 年 月 日

注：

1 声明函将可能对外公开，请认真、慎重填写。

②不满足以上条件的投标人，可不提供《残疾人福利性单位声明函》，声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消成交资格等。

附件十一：监狱性单位声明

监狱性单位声明函

致： (采购人名称) ：

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加采购人名称的采购项目名称采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱性单位制造的货物（不包括使用非监狱性单位注册商标的货物）。

由本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担责任。

磋商供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

磋商日期： 年 月 日

注：

1 声明函将可能对外公开，请认真、慎重填写。

②不满足以上条件的投标人，可不提供《监狱性单位声明函》，声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消成交资格等。

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入	万元	$Y \geq$	$500 \leq Y <$	$50 \leq Y <$	$Y < 50$
工业 *	从业人员	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X <$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq$	$2000 \leq Y <$	$300 \leq Y <$	$Y < 300$
建筑业	营业收入	万元	$Y \geq$	$6000 \leq Y <$	$300 \leq Y <$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq$	$5000 \leq Z <$	$300 \leq Z <$	$Z < 300$
批发业	从业人员	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq$	$5000 \leq Y <$	$1000 \leq Y <$	$Y <$
零售业	从业人员	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq$	$500 \leq Y <$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X <$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq$	$3000 \leq Y <$	$200 \leq Y <$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X <$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq$	$1000 \leq Y <$	$100 \leq Y <$	$Y < 100$

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

邮政业	从业人员 营业收入 (Y)	人 万元	$X \geq 1000$ $Y \geq$	$300 \leq X < 1000$ $2000 \leq Y <$	$20 \leq X <$ $100 \leq Y <$	$X < 20$ $Y < 100$
住宿业	从业人员 营业收入 (Y)	人 万元	$X \geq 300$ $Y \geq$	$100 \leq X < 300$ $2000 \leq Y <$	$10 \leq X <$ $100 \leq Y <$	$X < 10$ $Y < 100$
餐饮业	从业人员 营业收入 (Y)	人 万元	$X \geq 300$ $Y \geq$	$100 \leq X < 300$ $2000 \leq Y <$	$10 \leq X <$ $100 \leq Y <$	$X < 10$ $Y < 100$
信息传输业 *	从业人员 营业收入 (Y)	人 万元	$X \geq 2000$ $Y \geq$	$100 \leq X < 2000$ $1000 \leq Y <$	$10 \leq X <$ $100 \leq Y <$	$X < 10$ $Y < 100$
软件和信息技术服 务业	从业人员 营业收入	人 万元	$X \geq 300$ $Y \geq$	$100 \leq X < 300$ $1000 \leq Y <$	$10 \leq X <$ $50 \leq Y <$	$X < 10$ $Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 资产总额 (Z)	万元 万元	$Y \geq$ $Z \geq$	$1000 \leq Y <$ $5000 \leq Z <$	$100 \leq Y <$ $2000 \leq Z <$	$Y < 100$ $Z <$
物业管理	从业人员 营业收入 (Y)	人 万元	$X \geq 1000$ $Y \geq 5000$	$300 \leq X < 1000$ $1000 \leq Y < 5000$	$100 \leq X <$ $500 \leq Y <$	$X < 100$ $Y < 500$
租赁和商务服务 业	从业人员 资产总额 (Z)	人 万元	$X \geq 300$ $Z \geq$	$100 \leq X < 300$ $8000 \leq Z <$	$10 \leq X <$ $100 \leq Z <$	$X < 10$ $Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X <$ 100	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员

数，没有期末从业人数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调
及新风系统过滤器更换采购项目（二次）

附件十二：虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

致： 贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

我公司承诺所提供的响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目采购过程中（包括磋商报价、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收、使用过程）发现我公司产品（或服务）与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标响应文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

磋商供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

磋商日期：____年__月__日

中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调及新风系统过滤器更换采购项目（二次）

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

附件十三：其他格式文件（如有）

中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调
及新风系统过滤器更换采购项目（二次）

供应商保证金缴纳须知

投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，供应商可通过**贵州省公共资源交易综合金融服务平台PC端**或移动端（贵州交易通APP）在线办理电子保函（注：其内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台**交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函”交纳方式，并上传保函扫描件，上传内容确保清晰可见。采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函中提供的在线官网地址进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。**

履约保证金：供应商可通过“贵州省公共资源交易综合金融服务平台”在线办理电子履约保函（银行保函、保证保险、担保保函），安全可靠、快速出函。登录交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进入“**金融服务-电子保函及贷款**”即可办理，咨询电话：0851-85971629、0851-85971703。

报价与最高限价表

标包名称：层流区域空调及新风系统过滤器更换采购

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	报价形式说明
1	总价（元，项目整体报价）	金额报价	735627	元	

评标办法前附表

1、项目基本信息

项目编号：P5200002025000397

项目名称：中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调及新风系统过滤器更换采购项目（二次）

采购方式：竞争性磋商

项目资金来源：财政资金

PPP项目：否

2、标包信息

标包1：层流区域空调及新风系统过滤器更换采购

基本信息

标包编号：P5200002025000397001

标包名称：层流区域空调及新风系统过滤器更换采购

评标办法：综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除：否

是否考虑政策性加分：是

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：

报价评审：有

预算金额(元)：735627

评标参数：

磋商及多轮报价：(注:磋商与报价的次数是包含投标文件中的报价次数)

磋商最大轮次：2

报价最大轮次：2

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
资格性审查	1	一般资格审查1	具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照），或自然人身份证明	
	2	一般资格审查2	具有良好的商业信誉和财务会计制度：提供财务状况报告材料（2023年度财务状况报告或2025年度开户银行出具的资信证明）	
	3	一般资格审查3	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(自行承诺)	
	4	一般资格审查4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收（2024年1月至今，任意三个月的纳税证明）和社会保障资金（2024年1月至今，任意三个月的社保缴纳证明）的相关材料；	
	5	一般资格审查5	参加本次政府采购活动前三年内（2022年1月至今），在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前三年内（2022年1月至今），在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明（自行声明）；	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	6	一般资格审查6	磋商供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用查询时间为采购公告发出时间至响应截止时间止任意时间节点，提供“信用中国”下载的信用报告及“中国政府采购网”网页查询截图。	
	7	一般资格审查7	本项目不接受联合体参与磋商	
	8	一般资格审查8	本项目专门面向中小企业采购，请供应商提供“中小企业声明函”。（中小企业类别：其他未列明行业，中小企业成交人将在成交结果公示时对外公开，请认真、慎重填写）	
符合性审查	1	符合性审查1	没有违反第二部分磋商供应商须知23.8无效磋商条款的要求	
	2	符合性审查2	符合“第五部分政府采购项目详细的采购需求”中商务带★要求	
商务评审	1	供应商企业实力评分1	①供应商需具备提供完善的ISO体系认证（环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系），认证范围必须包含净化工程材料的销售和净化区域专业清洗、消毒服务相关内容，并且认证带CNAS标识。 (1) 每提供一份完全符合以上要求的ISO认证文件的2分，最高的6分。	6.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	2	供应商企业实力评分 2	②根据供应商提供的2023年1月至今签定的与本次采购同类过滤器项目合同进行评价，并提供更换完成后本年度服务期内第三方合格的净化检测报告。 (1) 能提供满足以上要求的合同和检测报告，每提供一份得2分，最高得4分，不提供不得分。	4.00
	3	供应商企业实力评分 3	③根据供应商所提供的过滤器产品专利证书 (①发明专利，每提供一份得1.5分，最多得3分；②实用新型专利，每提供一份得1分，最多得3分；以上两项累计最高的得6分，不提供不得分；	6.00
	4	服务方案评分	评标委员会根据投标人提供的项目服务方案进行评价。 内容包括人员配置、服务团队、服务质量保障、维保质量保障、安全管理保障措施等横向对比。 (1) 方案根据上述要求编制，内容具体全面，科学合理、逻辑完整、可行性强，完全满足采购人的需求，得5分； (2) 方案根据上述要求编制，内容可行性较好，基本满足采购人的需求，得3分； (3) 方案根据上述要求编制，内容较简单，逻辑相对完整、可行性一般，基本满足采购人的需求，得2分； (4) 方案未完全根据上述要求编制，内容粗陋，逻辑较弱、可行性较差，不能满足采购人需求，得0分；	5.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	5	售后服务点评价	<p>本项目服务对象均为医院重点科室、区域，供应商除需提供日常服务外，必须具备完善的应急、突发事件响应和处理方案，并提供相应实质性的证明文件和资料，需提供自有应急仓库（需提供租赁合同或房产证明）或承诺成交后建立应急仓库及应急仓库地点配送至采购人处的地图查询的时间等实质性证明资料，不应仅包含书面承诺）。</p> <p>(1) 供应商有完善的应急相应措施和方案，应急服务响应时间小于60分钟的，并能提供满足以上要求的实质性响应文件的，得2分；</p> <p>(2) 供应商有完善的应急相应措施和方案，应急服务响应时间在大于1小时不超过2小时内的，并能提供满足以上要求的实质性响应文件的，得1分；</p> <p>(3) 以上均不满足要求，得0分；</p>	2.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
技术评审	1	投标产品技术及性能要求评分	<p>(1) 投标产品完全满足或优于招标文件“第五部分 采购需求”中“相关技术参数要求”的条款的得20分。</p> <p>(2) 投标产品的响应与招标文件“第五部分 采购需求”中带▲标识的“技术参数要求”的任意一条条款存在负偏离，在20分的基础上，扣减3分条。</p> <p>(3) 投标产品的响应与招标文件“第五部分 采购需求”中其他“技术参数要求”的任意一条条款存在负偏离，在20分的基础上，扣减1分条，以此类推，直至扣减到0分为止。</p> <p>注：证明材料为厂家产品彩页或说明书、加盖厂家公章的技术参数承诺函、白皮书、第三方机构出具的检测报告等并加盖鲜章，条款明确要求提供指定证明材料（如检测报告）的，应当按要求提供，否则认定为“负偏离”予以扣分。</p>	20.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	2	检测报告评分	<p>(1) 供应商提供给本项目的产品必须为符合国家标准设备，供应商需提供2023年1月至今由《国家空调设备质量监督检验中心》或具备检测资质的第三方检测机构出具的本次所投设备的所有级别过滤器（粗（初）效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器和高效过滤器）检测报告（提供不同过滤效率的过滤器，每提供一份得1分，最高得4分；重复项按同一份报告计算）；</p> <p>(2) 供应商每提供一份第三方检测机构出具的1份2023年1月至今低效过滤器防火检测报告得1分；最高得2分；</p> <p>(3) 供应商每提供一份第三方检测机构出具的1份2023年1月至今中效过滤器防火检测报告得1分；最高得2分；</p> <p>注：所有检测报告必须是供应商或者产品生产厂家（过滤器厂家）为委托单位的检测报告（需字迹清晰，否则视为未提供），其他单位委托的检测报告视为未提供。</p>	8.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	3	供应商技术实力评分	<p>供应商需具备专业的设备和足够的技术实力确保项目的实施。</p> <p>(1) 供应商需具备过滤器更换服务相关的净化自检设备（尘埃粒子计数器、风速仪、温湿度检测仪、风量罩、压差计），并提供相应以上检测设备2024年度的校准检验报告，每提供一份第三方检测机构出具的以上设备校准检验报告得2分，最高得10分，重复项按同一份报告计算（5项检测设备校准报告）。</p> <p>(2) 供应商派驻现场人员应具备服务所需的专业技术能力，具备净室运维相关专业（环境工程、净室技术、净室检测与控制技术、洁净室设备安装运维、暖通空调）中级及以上技能等级。每提供一个具备以上专业的证书得2分（证书需在有效期内），最高得4分。</p> <p>注：所有检测报告必须是供应商为委托单位的检测报告，其他与本项目无关的单位委托的检测报告不予采纳。供应商派驻现场的具备有效期内相应专业等级证书人员需提供2025年1月至今任意一个月的社保证明文件。</p>	14.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	4	综合能力	<p>(1) 供应商提供生产过滤器的厂家应具备滤材生产线及高效净化生产车间，并提供相应的证明图片及材料，得2分；</p> <p>(2) 供应商提供产品为供应商自主开发品牌并提供2024年某月某日生产量报表一份，提供相应的证明材料并加盖公章，得1分；</p> <p>(3) 具有采购人供货保障、质量保证措施、质量承诺，以上内容提供齐全得2分，缺项或未提供不得分。</p>	5.00
政策性加分评审	1	节能环保加分	对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。	2.00
	2	少数民族加分	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分；	3.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
报价评审	1	报价评审	<p>投标报价分=（最低有效投标报价/有效投标报价）×30 注：评标基准价指满足采购文件要求的所有供应商有效投标价格的最低报价。有效投标报价指满足采购文件要求的各投标供应商的投标报价。磋商小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过资格符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。</p>	30.00

开标一览表

项目名称：中山大学附属第一医院
 贵州医院层流区域空调
 及新风系统过滤器更换
 采购项目（二次）

项目编号：P5200002025000397

（一）唱标记录

标包名称：层流区域空调及新风系统过滤器更换采购

序号	投标单位名称	总价（元， 项目整体报 价）（元）	交付期（日 历天）	规格型号	制造商名 称
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

序号	投标单位名称	产品名称	签名
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

序号	投标单位名称	产品名称	签名
8			

(二) 开标过程中的其他事项记录

(三) 出席开标会的单位和人员 (附签到表)

招标人代表：_____ 记录人：_____ 监标人：_____ _____年____月____日

响应性文件格式

投标文件格式

序号	文件夹/文件名称
1	响应文件
2	开标一览表
3	中小企业声明函

非公开招标电子招标不见面开标须知

一、关于开标(解密)程序

本项目采用不见面开标（磋商、谈判、询价、协商），供应商无须到现场递交投标（响应）文件和参加开标（磋商、谈判、询价、协商）会议。

1.响应准备：供应商应在投标（响应）截止时间之前使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）自行登陆不见面开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2.出现下列情形之一，将予以拒收投标（响应）文件：①投标（响应）截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标（响应）截止时间前未交纳投标保证金。

3.投标（响应）文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标（响应）文件的数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标（响应）文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标（响应）文件。

(环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>)

4.报价结果确认：供应商在解密完成后，应对响应内容在规定的时间内进行确认。未在规定时间内对响应内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认报价结果，报价结果不会进行公开。（政府采购法第三十八条规定：(四)谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。)

5.供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过不见面开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

二、关于非公开招标方式电子标程序

1.参与磋商（谈判、询价、协商）：在完成不见面解密后，供应商需使用不见面开标系统在线等待专家发出的磋商(谈判、询价、协商)议题，收到信息后需要在规定的时间内在线答复以及上传附件。答复后需要使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章，需签章成功后点击信息发送；未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃磋商(谈判、询价、协商)；责任由供应商自行承担。（政府采购法第四十条(三)询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。)

2.参与多轮报价：供应商需使用不见面开标系统在线等待专家发出的多轮报价询问，收到后可进行报价以及上传附件。答复后需要使用

数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章。需签章成功后点击信息发送；未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃磋商(谈判、询价、协商)；责任由供应商自行承担。

3. 最终报价：供应商需对专家发起的最终报价进行答复，答复后需要使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章。签章完成后可将回复内容发送至专家。最终报价答复完成后不允许修改报价。未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃；责任由供应商自行承担。

4.放弃磋商（谈判、询价、协商）/报价：供应商可在每一轮收到专家发送的磋商（谈判、询价、协商）/报价信息后选择放弃磋商（谈判、询价、协商）/报价，放弃后需要使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章。签章完成后可将放弃内容发送至专家。放弃后供应商不可参与后续评审，即被视为无效供应商。

5.回复超时：未在规定时间内完成操作的供应商将被视为放弃磋商（谈判、协商）不参与评标计算。该供应商会被视为无效供应商。

二、关于投标（响应）文件递交方式及要求

本项目为不见面开标项目：供应商须在递交投标（响应）文件截止时间前完整的将加密电子投标（响应）文件（.GPT对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou.gov.cn），加密上传的电子投标（响应）文件最大不超过500MB。投标截止时间前未完成投标（响应）文件传输或撤回投标（响应）文件的，视为未递交投标（响应）文件。投标（响应）截止时间后，贵州省公共

资源交易平台不再接收投标（响应）文件。不见面开标需使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标（响应）文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人（成交供应商）须按采购人要求提交与电子投标（响应）文件一致的纸质投标（响应）文件。

三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标（磋商、谈判、询价、协商），并根据实际情况向监督部门报告：

1.交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；

2.受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；

3.发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；

4.发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；

5.其他非供应商原因，导致开标（磋商、谈判、询价、协商）无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标（磋商、谈判、询价、协商）；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标（磋商、谈判、询价、协商）时间。

四、关于注意事项

1.不见面开标以及磋商（谈判、询价、协商）会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标/磋商（谈判、询价、协商）结束，如因不

能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。

2.供应商参加不见面开标（磋商、谈判、询价、协商）项目，应在投标（响应）截止时间前完整上传经过数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）加密的投标（响应）文件。

3.供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标（响应）文件的数字证书为同一证书（实体CA锁或贵州交易通APP绑定的移动证书），确保磋商（谈判、询价、协商）过程中可正常在线进行投标（响应）文件解密、确认报价、磋商（谈判、询价、协商）异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4.投标（响应）文件加解密只能始终选择实体CA证书（实体CA锁）或移动CA证书（贵州交易通APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。注：贵州交易通APP的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou>

5.请早于项目开标（磋商、谈判、询价、协商）时间1天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体CA锁检测地址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#/detection>，移动CA证书（贵州交易通APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou/check>）。

6.开标及磋商（谈判、询价、协商）全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后

果。

7.因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8.供应商在开标、磋商（谈判、询价、协商）过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

(咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ群：53003563

4 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ群：597556561)

**(如采购文件中其他章节关于不见面开标描述与本须知不一致的以本
须知为准)**