

招采全院层流过滤器的更正公告

一、项目基本情况采购项目编号(财政)：YGZC-JZXCS-2025-019

原公告的采购项目名称：招采全院层流过滤器

项目序列号：P52000020250006QJ

首次公告日期：2025-07-11 15:35:02

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第二章 供应商须知前附表	第二章 供应商须知前附表 序号 1 本项目设定的最高限价 壹佰陆拾伍万元整（1650000.00 元）	第二章 供应商须知前附表 序号 1 本项目设定的最高限价 壹佰陆拾伍万元整（1650000.00 元）注：供应商报价不得超过本项目设定的最高限价并且也不能超过最高限制单价（详见第五章 采购需求第一节）及最高限制单价单价汇总价，否则报价无效，按无效投标处理。
2	第五章 第一节	第五章 第一节 五、过滤器更换详细清单	第五章 第一节 五、过滤器更换详细清单 236 成

		236 成交供应商需组织专门的、具备相应检测资质的第三方检测机构对第三住院楼手术室净化区域相关洁净参数进行正式检测，并提供正式的合格检测报告，费用由成交供应商承担。	交供应商需组织具有 CNAS 认可的检测机构对第三住院楼手术进行每年一次的相关检测，并提供正式的合格检测报告，费用由成交供应商承担。
3	第七章 响应文件格式 报价明细表	第七章 响应文件格式 报价明细表	增加第七章 响应文件格式 报价明细表 供应商须报出不超最高限制单价汇总价
4	响应文件提交	响应文件提交 解密时间：2025 年 07 月 24 日 09 时 30 分（北京时间）截止时间：2025 年 07 月 24 日 09 时 30 分（北京时间）	响应文件提交 解密时间：2025 年 07 月 30 日 09 时 30 分（北京时间）截止时间：2025 年 07 月 30 日 09 时 30 分（北京时间）
5	响应文件开启	响应文件开启 开启时间：2025 年 07 月	响应文件开启 开启时间：2025 年 07 月 30 日 09 时

		24 日 09 时 30 分（北京时间） 地点：贵州省公共资源交易中心	30 分（北京时间） 地点：贵州省公共资源交易中心
6	投 标 保 证 金 递 交 截 止 时间	投标保证金递交截止时间：2025 年 07 月 24 日 09 时 30 分（北京时间）	投标保证金递交截止时间：2025 年 07 月 30 日 09 时 30 分（北京时间）

更正日期：

三、其他补充事宜

本次更正为实质性变更，各潜在供应商须下载更正后的采购文件。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：贵州医科大学附属医院

地址：贵阳市云岩区贵医街 28 号

联系方式：0851-86780455

2、采购代理机构信息

名称：贵州阳光致诚投资咨询有限公司

地址：贵阳市南明区花果园国际中心 2 号楼 1312

联系方式：17385199198

